



EMPRESA:

PROYECTO:

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO N° 51 CON SU EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE ADUCCIÓN, SECTOR LOS PALMITOS.

CONTENIDO:

Perfil Casa de Control Pozo 51 con ubicación espacial de tubería y accesorios; detalles de cubierta y de anclaje de perfiles

CODIGO PROYECTO:

CAS-125-16-12

ESCALA:

Indicada

FECHA:

Agosto de 2012

PLANO:

3 DE 5

APROBADO:

Vladimir Ruiz A.

M.P.:

0820279820ATL

FIRMA:

REVISADO:

Leonardo Tamara L.

M.P.:

2220219569COR

FIRMA:

DISEÑO:

Luis Contreras B.

M.P.:

22202167641COR

FIRMA:

TOPOGRAFIA:

William Zamora C.

DIBUJO:

Luis Contreras B.

ARCHIVO:

CASA DE CONTROL POZO 51.dwg

NOTAS:

01. Cualquier cambio o modificación debe ser consultada y aprobada por el Diseñador Y/O la Interventoría.

02. Concreto 21MPa (Columnas, Vigas y Placa).

03. Concreto Ciclopeo 21MPa (80% Concreto - 40% Piedra Medía).

04. Acero Longitudinal y Estribos 420MPa.

05. Bloque Cemento Estructural Tipo N° 15.

06. Mortero de Pega 23.8MPa.

07. El curado inicial debe hacerse a las 3 horas de fundido el concreto y el curado del Concreto debe hacerse por lo menos durante 7 días.

MODIFICACIÓN:

N°	FECHA	POR	MODIFICACIÓN
1	11/08/2012	LACB	Archivo de creación
2	09/10/2012	LACB	Archivo de modificación
3			
4			
5			
6			
7			
8			

AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. SE RESERVA LOS DERECHOS DE AUTOR DE ESTOS DISEÑOS Y SUS PLANOS. SE PROHIBE SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN.