



PLANTA DE SEDIMENTADOR EXISTENTE  
Esc: 1:75




DETALLE DE COLOCACIÓN DE CONCRETO NUEVO SOBRE CONCRETO EXISTENTE


ESCALA: 1/10



MURO ENTRADA FILTROS  
ESC: 1:25



MURO PARCIAL EN FILTRO  
ESC: 1:25



PANTALLA EN SEDIMENTADOR  
ESC: 1:25

GANCHOS Y TRASLAPOS (cm)				
Barra No	Traslapo	D	A	B
3	50	6	15	15
4	70	8	20	15
5	90	10	25	20
6	100	12	30	20
7	125	13	35	25
8	140	15	40	30

NOTA:  
Las longitudes de traslapis y longitudes de las varillas con ganchos indicados en los despieces y detalles son esquemáticos NO podrán ser menores a los indicados en las tablas de ganchos y traslapis.

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA DE COYAIMA  
MUNICIPIO DE COYAIMA  
DESARENADOR-DISEÑO ESTRUCTURAL  
PLANTA Y DETALLES

CONSORCIO COYAIMA-TOLIMA 2015

PROYECTO: HUGO ALBARELLO B., JAIRO A., RUBIO B.  
MT 2564 ANTIOQUIA MT 70202-155315TOL  
FECHA: OCTUBRE-2016  
ESCALA: INDICADAS  
ARCHIVO: TANQUE CONTACTO CLORO.DWG  
DIBUJO: YEMMY TORRES  
REVISO: JORGE RESTREPO MT  
APROBO: JUAN CARLOS BONILLA  
CONSORCIO INTERAGUAS COYAIMA 2015  
DIBUJO No. 7 DE 7