


ESCALA 1:75

ESCALA 1:20

CARRETERAS
OARRETERAO
RÍOS Y NIVEL
AGUA
 CASAS
<i></i>
 TUBERÍA
POLIETILENO
TUBERÍA PVC
I UDERIA PVC
TERRENO
IENNEINU
EB PLAYA BAJA
ED FLATA DAJA
POZO 26
PUZU 20



CUADRO DE ACCESORIOS			
ABSCISADO	CANT.	DESCRIPCIÓN	
0+01.53	1	JUNTA DRESSER	
0+04.32	1	CODO Ø2" 45°	
0+06.64	1	CODO Ø2" 45°	
0+08.48	1	CODO Ø2" 45°	
0+25.86	1	CODO Ø2" 45°	
0+27.11	1	CODO Ø2" 45°	
0+30.33	1	CODO Ø2" 45°	
0+46.98	1	CODO Ø2" 45°	

ABSCISADO	CANT.	DESCRIPCIÓN
0+01.53	1	JUNTA DRESSER
0+04.32	1	CODO Ø2" 45°
0+06.64	1	CODO Ø2" 45°
0+08.48	1	CODO Ø2" 45°
0+25.86	1	CODO Ø2" 45°
0+27.11	1	CODO Ø2" 45°
0+30.33	1	CODO Ø2" 45°
0+46.98	1	CODO Ø2" 45°


NU2 60	BOMBAS N+2.80	Cono Concéntrico Acampanado (Plástico)
N+2.60   0.49   0.69		0.30 NIVEL DE TERRENO
PLANTA N+2.11	Hidrosello	0.18 PLANTA
Elevador Tipo Espigo-Espigo (Plástico)	Superior  4  10  8  3  7	N+1.803 Ø2" N+1.753
Escalera de Gato	6	
		N±0.00
N-0.57 Viene en Ø10"  N-0.82		N-0.72 NIVEL MÁXIMO
Hidrosello—Inferior 0.03 0.16 0.18	Bomba—Sumergible  50°  45°	Base Elevador
-	0.22 - 0.52 - 0.32	(Plástico)

**⋖** ∅0.63 **→** 

LISTA DE EQUIPOS EB PLAYA BAJA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	
1	BOMBA SUMERGIBLE DE POZO HÚMEDO Q=0.0005m³/s. TDH=4.69 mca, CON MOTOR 0.50 HP, 115V, 60Hz	2	

LISTADO DE PARTES EB PLAYA BAJA				
ITEM	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	CANT	
2	VÁLVULA DE COMPUERTA Ø2"	PVC	2	
3	VÁLVULA CHEQUE Ø2"	PVC	2	
4	CODO A 90º Ø2"	PVC	2	
5	TEE DE Ø2" x Ø2" x Ø2"	PVC	1	
6	NIPLE Ø2" x L=2.56m	PVC	2	
7	UNION UNIVERSAL Ø 2"	PVC	2	
8	ACOPLE MACHO Ø 2"	PVC	4	
9	NIPLE IMPULSIÓN Ø2" x L=1.20m	PVC	1	
9	NIPLE Ø2" x L=0.13m	PVC	2	





ESCALA 1:200

PERFIL GENERAL DE PASO AL POZO 26 ESTACIÓN DE BOMBEO
PLAYA BAJA
ESC\_\_\_1:75

(a) MINVIVIENDA

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO







CONTRATISTA

CONSORCIO CONSTRUYENDO BAJO BAUDO

CONSULTOR

VIACON S.A.S

PROYECTO

AJUSTES A LOS DISEÑOS DE DETALLE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO, EBAR Y PTAR PARA EL ÁREA URBANA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO (PIZARRO)

DISEÑÓ

ING LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ MAT. 252020-99939 CND

APROBÓ

Vo.Bo. INTERVENTORÍA

ING MANUEL GUILLERMO ALFARO MAT. 18420 CND CONSORCIO PROSPERIDAD

DIBUJÓ

ALEXANDER ROA

NOTAS

**CONVENCIONES EB ELEVADOR** ACAMPANADO BASE ELEVADOR TUBERÍA EN PVC EJES

FLUJO DE AGUA

CONTIENE

ESTACIÓN DE BOMBEO SUMERGIDA (PLAYA BAJA) BAJO BAUDÓ

JULIO DE 2015

Indicadas ARCHIVO

BAB-DIS-EBAR-MEC-04.dwg