



- NOTAS
- Los caudales correspondientes al año de proyección que irán ingresar a la PTAR serán los siguientes: máximo horario (35.50 L/s) y máximo semanal (17.91 L/s).
 - El caudal de ingreso a cada una de las tres (3) trampas de grasas corresponde a 1/3 del caudal de diseño.
 - Cada trampa de grasas estará ubicada sobre cada sistema UASB.
 - La interconexión entre el efluente parcial de la trampa de grasas y afluente parcial de cada UASB, se llevará a cabo con una distribución uniforme a cada malla mediante dos (2) vertederos triangulares soportados sobre la tapa de cada sistema biológico.
 - Los detalles estructurales de la trampa de grasas se podrán observar en el plano BAB-DIS-EST-PTAR-04.
 - Los cortes (C-C y D-D) se muestran en el plano BAB-DIS-HID-PTAR-07.

