

RED DE ALUMBRADO EXTERIOR

2#4 - ACOMETIDA PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN CABLE DE ALUMINIO SERIE 800 2#4+1#8(T)

2#4 - ACOMETIDA PARA ALUMBRADO EXTERIOR EN CABLE DE ALUMINIO SERIE 800 2#4+1#8(T)

NOTAS GENERALES:

1. LA TUBERÍA A USAR PARA LOS BANCOS DE DUCTOS SERÁ DEL TIPO PVC - EB
2. LA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE ENTERRAMIENTO DE LA TUBERÍA PARA LA RED DE MEDIA TENSION SERÁ 80 CM Y PARA LA DE BAJA TENSION SERÁ 60 CM
3. LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN SE PROYECTAN BAJO LAS GUÍAS TÉCNICAS C2574, C2575, C2576 DE CODENSA
4. LA TUBERÍA A UTILIZAR DESDE LOS CM O DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN A EQUIPOS O MOTORES SERÁN GALVANIZADA DEL TIPO IMC

