CAMPO | RIO | CCO (PLC-0101 | HMI)

AIT 0201

CONTROLADOR	CANAL	TARJETA	SLOT
PLC 0101	1	AI 1	3

AIT 0201 — BK (+), WH (−), SHD — CABLE # 2X16+SH — C-AIT-0201 — TB-01 (1, 2, 3) — AIT 0201

AIT 0202

CONTROLADOR	CANAL	TARJETA	SLOT
PLC 0101	1	AI 1	3

AIT 0202 — BK (+), WH (−), SHD — CABLE # 2X16+SH — C-AIT-0202 — TB-01 (1, 2, 3) — AIT 0202

AIT 0401

CONTROLADOR	CANAL	TARJETA	SLOT
PLC 0101	1	AI 1	3

AIT 0401 — BK (+), WH (−), SHD — CABLE # 2X16+SH — C-AIT-0401 — TB-01 (1, 2, 3) — AIT 0401

AIT 0402

CONTROLADOR	CANAL	TARJETA	SLOT
PLC 0101	1	AI 1	3

AIT 0402 — BK (+), WH (−), SHD — CABLE # 2X16+SH — C-AIT-0402 — TB-01 (1, 2, 3) — AIT 0402

AIT 0301

CONTROLADOR	CANAL	TARJETA	SLOT
PLC 0101	1	AI 1	3

AIT 0301 — BK (+), WH (−), SHD — CABLE # 2X16+SH — C-AIT-0301 — TB-01 (1, 2, 3) — AIT 0301

VISUALIZACION EN HMI

XXX
XXXX

INSTRUMENTO MONTADO EN CAMPO

XXX
XXXX

PTAR CARTAGENITA
LAZOS DE CONTROL
SIN_ESCALA

Gobernación de CUNDINAMARCA
f/CundinamarcaGob t/@CundinamarcaGob

CONSULTOR: VIACON SAS

Director: ALBERTO POLO	Matrícula: 2520231186CND	Firma:
Especialista electrónico : JOSE GUEVARA	Matrícula: 206-76743CN	Firma:

INTERVENTORIA:
FRANKLIN PAOLO FLECHAS
LÍDER DE INTERVENTORIA
M.P. 2520210139 8

OBSERVACIONES O MODIFICACIONES			LOCALIZACION
FECHA	No	OBSERVACION	

PROYECTO: AJUSTE Y COMPLEMENTAION A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES II SECTOR CARTAGENITA DE FACATATIVA

CONTENIDO: LAZOS DE CONTROL

FECHA:
ESCALA: SIN ESCALA
PLANO Nº: 10 DE 11
ARCHIVO: CAR-DIS-INS-10.dwg
CODIGO: CAR-DIS-INS-10.dwg