

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

PROGRAMA: AGUA PARA LA PROSPERIDAD
CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-046-2021

OBJETO: CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Numeral 1.10 del SUBCAPÍTULO I GENERALIDADES del CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES y en el cronograma de la convocatoria, los interesados contaban con oportunidad para presentar observaciones respecto al contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, hasta el 2 de julio de 2021, a las 5:00 pm.

Durante este periodo se presentaron observaciones por parte de los interesados, a las cuales se procederá a dar respuesta a través del presente documento. Igualmente se presentaron observaciones extemporáneas a las que también se les dará respuesta en los siguientes términos:

1. **De:** comercial@ambientalmente.com.co <comercial@ambientalmente.com.co>
Enviado: miércoles, 30 de junio de 2021 11:22 a. m.
Para: equipamientos@findeter.gov.co <equipamientos@findeter.gov.co>
Asunto: Observaciones PAF-ATF-O-046-2021

Observación 1
<p>Observaciones PAF-ATF-O-046-2021</p> <hr/> <p>De: comercial@ambientalmente.com.co <comercial@ambientalmente.com.co> Enviado: miércoles, 30 de junio de 2021 11:22 a. m. Para: equipamientos@findeter.gov.co <equipamientos@findeter.gov.co> Asunto: Observaciones PAF-ATF-O-046-2021</p> <p>Buenos días</p> <p>Por medio de la presente nos permitimos realizar las siguientes observaciones al proceso de selección PAF-ATF-O-046-2021 que tiene por objeto CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”</p> <p>1. Favor revisar los términos de referencia publicados pues estos no corresponden al objeto ni al número del proceso</p> <p>Cordialmente,</p> <div data-bbox="609 1654 803 1766"><p>OSCARO MORALES PÉREZ Director General Gestión Corporativa Calle VIGIL 420004 P.O. BOX 1000000 AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S. NIT. 900000001 Cra. 7 # 34-51 Zona 40 Bogotá - Colombia www.ambientalmente.com</p><p>Provenimos del Desarrollo de Proyectos desde la Sostenibilidad Ambiental, la Protección de Nuestro Medio y el Cumplimiento Legal</p></div>
Respuesta

Se informa al observante, que por fallas tecnológicas en la página de la convocatoria, algunos documentos fueron eliminados y el documento denominado Términos de Referencia, por motivos de esa falla fue reemplazado por otro documento que fue publicado posteriormente, sin embargo esto fue superado el mismo 30 de junio de 2021.

2. **De:** Obras Civiles obrascivilescolombia2000@gmail.com
Enviado: miércoles, 30 de junio de 2021 12:30 p. m.
Para: equipamientos@findeter.gov.co equipamientos@findeter.gov.co
Asunto: Observaciones de los TDR y anexo - PAF-ATF-O-046-2021

Observación 1

De: Obras Civiles <obrascivilescolombia2000@gmail.com>
Enviado: miércoles, 30 de junio de 2021 12:30 p. m.
Para: equipamientos@findeter.gov.co <equipamientos@findeter.gov.co>
Asunto: Observaciones de los TDR y anexo - PAF-ATF-O-046-2021

Buenos días,
Srs. FINDETER

Por medio de este correo nos permitimos solicitud de unos documentos o información respecto a la siguiente convocatoria:

- **PAF-ATF-O-046-2021**

Esto debido a que en los términos de referencia que están publicados no hacen referencia a el objeto, ni la convocatoria referente.

Espero pronta respuesta y gestión a la solicitud.

Diana Daza
Ing. Civil - Posible ofertante

[Responder](#) | [Responder a todos](#) | [Reenviar](#)

<https://outlook.office.com/mail/deeplink?popupv2=1&version=20210628001.07> 1/1

Respuesta

Se informa al observante, que por fallas tecnológicas en la página de la convocatoria, algunos documentos fueron eliminados y el documento denominado Términos de Referencia, por motivos de esa falla fue reemplazado por otro documento que fue publicado posteriormente, sin embargo esto fue superado pudiéndose consultar los documentos en su totalidad el mismo 30 de junio de 2021.

3. **De:** Edward Alvarado alvarado1077@gmail.com
Enviado el: miércoles, 30 de junio de 2021 9:06 a. m.
Para: convocatoriasfindeter@fidubogota.com
Asunto: Proceso PAF-ATF-O-046-2021

Observación 1

4/7/2021 Correo: ANA MARIA MARGARITA AREVALO OROZCO - Outlook

Responder a todos Eliminar No deseado Bloquear

CORREOS ENVIADOS POR FIDUBOGOTA - Proceso PAF-ATF-O-046-2021

De: convocatoriasfindeter <convocatoriasfindeter@fidubogota.com>
Enviado: jueves, 1 de julio de 2021 4:12 p. m.
Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-ICAT@findeter.gov.co>
Cc: Rodriguez Jaramillo, Guillermo Arley <grodriquezj@fidubogota.com>
Asunto: RV: Proceso PAF-ATF-O-046-2021

Buenas tardes,

Remito para su conocimiento.
De: Edward Alvarado <alvarado1077@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 30 de junio de 2021 9:06 a. m.
Para: convocatoriasfindeter <convocatoriasfindeter@fidubogota.com>
Asunto: Proceso PAF-ATF-O-046-2021

Buenos Dias

La presente es para informar al entrar al proceso PAF-ATF-O-046-2021 CONTRATAR LA "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

al mirar los términos de referencia descarga otro proceso que no corresponde convocatoria No PAF-EUC-O-047-2021

Por favor ajustar

Gracias

--

Edward Alvarado C.

Respuesta:

Se informa al observante, que por fallas tecnológicas en la página de la convocatoria, algunos documentos fueron eliminados y el documento denominado Términos de Referencia, por motivos de esa falla fue reemplazado por otro documento que fue publicado posteriormente, sin embargo esto fue superado pudiéndose consultar los documentos en su totalidad el mismo 30 de junio de 2021.

4. **De:** Edward Alvarado alvarado1077@gmail.com
Enviado: miércoles, 30 de junio de 2021 5:52 p. m.
Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-ICAT@findeter.gov.co>
Asunto: Observación Proceso PAF-ATF-O-046-2021

Observación 1

BYGGER

Referencia: Observación al Proceso PAF-ATF-O-046-2021 CONTRATAR LA "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

La presente es para solicitar o se nos aclare la siguiente información:

- En las especificaciones técnicas no se encuentra exactamente la especificación del ítem ENTIBADO EN TABLAESTACA DE CONCRETO, para que por favor lo adjunte.
- Vemos con gran preocupación que el ítem representativo que es el acero de refuerzo que corresponde aproximadamente al 26.96 % del presupuesto oficial, no está acorde a las condiciones del mercado, dicho ítem lo está pagando a \$ 4.183 pesos el kilogramo y al realizar varias cotizaciones en promedio la sola compra está en un valor de \$ 4.810 pesos, a esto deberíamos adicionarle el valor de figuredo, amarré e instalación.

Resaltamos lo anterior como es conocimiento de todos el precio del acero ha subido en los últimos meses casi un 100% y según los proveedores va seguir este incremento, según le solicitamos que primero se revise el precio del presupuesto oficial y que contemplé los incrementos demostrados que puede seguir teniendo este material. Se podría presentar un rompimiento del equilibrio económico del contrato, afectando totalmente la ejecución.

Agredesco la atención Prestada.

Atentamente
 Edward Alvarado Carrillo

Carrera 1F # 40 - 149 Of 308 Tunja - Boyacá. Celular: 313 8168257 Correo: alvarado1077@gmail.com

Respuesta:

- Se informa al interesado que el ítem indicado se ha eliminado del presupuesto, por lo anterior no se hace necesario publicar especificación técnica del ítem observado.

2. se informa al interesado que se ha actualizado el valor del acero de refuerzo, las modificaciones del presupuesto pueden ser verificadas a través de anexo adjunto a la adenda 4 de fecha 14 de julio de 2021, el cual hace parte de esta.

5. **De:** Fabian Patiño patinofabian16@gmail.com
Enviado el: miércoles, 30 de junio de 2021 12:09 p. m.
Para: convocatoriasfindeter convocatoriasfindeter@fidubogota.com
Asunto: publicar o enviar pliegos y estudios previos

Observación 1

De: convocatoriasfindeter <convocatoriasfindeter@fidubogota.com>
Enviado: jueves, 1 de julio de 2021 4:12 p. m.
Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-ICAT@findeter.gov.co>
Cc: Rodriguez Jaramillo, Guillermo Arley <grodriguezj@fidubogota.com>
Asunto: RE: publicar o enviar pliegos y estudios previos

Buenas tardes,

Remito para su conocimiento.

De: Fabian Patiño <patinofabian16@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 30 de junio de 2021 12:09 p. m.
Para: convocatoriasfindeter <convocatoriasfindeter@fidubogota.com>
Asunto: publicar o enviar pliegos y estudios previos

Buen día.

De manera respetuosa solicito me envíen el estudio previo y pliegos de condiciones de la convocatoria PAF-ATF-O-046-2021 publicada por ustedes.

Espero su pronta respuesta.

[Responder](#) | [Responder a todos](#) | [Reenviar](#)

<https://outlook.office.com/mail/deeplink?popout=2&version=20210628001.07>

1/1

Respuesta:

Se informa al observante, que por fallas tecnológicas en la página de la convocatoria, algunos documentos fueron eliminados y el documento denominado Términos de Referencia, por motivos de esa falla fue reemplazado por otro documento que fue publicado posteriormente, sin embargo esto fue superado pudiéndose consultar los documentos en su totalidad el mismo 30 de junio de 2021.

6. **De:** FRANCISCO VILLANUEVA villanuevalicitaciones@gmail.com
Enviado el: miércoles, 30 de junio de 2021 11:20 a. m.
Para: convocatoriasfindeter convocatoriasfindeter@fidubogota.com
Asunto: PROCESO No. PAF-ATF-O-046-2021 CONTRATAR LA "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Observación 1

Buenas tardes,

Remito para su conocimiento.

De: FRANCISCO VILLANUEVA <villanuevacitaciones@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 30 de junio de 2021 11:20 a. m.
Para: convocatoriasfindeter <convocatoriasfindeter@fidubogota.com>
Asunto: PROCESO No. PAF-ATF-O-046-2021 CONTRATAR LA "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Por medio de la presente, nos permitimos observar que los términos de referencia adjuntos al proceso relacionado en el asunto, no corresponde al mismo ya que este es alusivo al proceso No. PAF-EUC-O-047-2021 cuyo objeto es: "CONTRATAR LA "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO (INCLUYE PARQUEADERO) Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS DEL BLOQUE A DEL COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA."

Muchas gracias por la atención prestada.

Atte:

Ing. Francisco Javier Villanueva Tovar
Celular: 315 848 78 74

[Responder](#) | [Responder a todos](#) | [Reenviar](#)

https://outlook.office.com/mail/deeptink?popout=2&version=2021062801_07 1/1

Respuesta:

Se informa al observante, que por fallas tecnológicas en la página de la convocatoria, algunos documentos fueron eliminados y el documento denominado Términos de Referencia, por motivos de esa falla fue reemplazado por otro documento que fue publicado posteriormente, sin embargo esto fue superado pudiéndose consultar los documentos en su totalidad el mismo 30 de junio de 2021.

7. **De:** CONSORCIO AMARILLO consorcioamarillo2021@gmail.com
Enviado el: miércoles, 30 de junio de 2021 12:07 p. m.
Para: convocatoriasfindeter convocatoriasfindeter@fidubogota.com
Asunto: OBSERVACION PROCESO PAF-ATF-O-046-2021

Observación 1

Bogotá D.C, 30 de junio de 2021

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

Bogotá D.C. – Colombia

Asunto: Observación respecto a la publicación de los documentos:

Objeto: contratar CONTRATAR LA "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

De acuerdo a los documentos publicados, podemos ver que no cumplen con el objeto contractual al cual pertenece el proceso, a continuación adjuntamos imágenes del proceso y el error en la publicación de los pliegos:

CORREOS ENVIADOS POR FIDUBOGOTA - OBSERVACION PROCESO PAF-ATF-U-046-2021

PAF-ATF-U-046-2021

1. Información general del proceso

Programa: **Equipamiento Público**

Concepto: **OT-004**

Tipología contractual: **Otra**

Estado del proceso: **Completado**

Tipo de contrato: **Proceso continuo**

Objeto de la contratación: **Contratar la "Instalación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Limpia y Tratamiento de Efluentes de la Estación de Tratamiento de Aguas Residuales de la Avenida de los Amigos, Locación 001"**

Cuenta a cobrar: **89.10.00.00.00.00**

Modalidad de contratación: **Contratación Pública**

Última fecha de actualización: **2021-06-03**

PATRÓNOMO AUTÓNOMO FEDERICO ASTIBIAGA TÉCNICA - FINDER EQUIPAMENTOS PÚBLICOS FIDUBOGOTA S.A.S.

PROGRAMA EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

CONVOCATORIA N.º PAF-ATF-U-046-2021

OBJETO DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA AVENIDA DE LOS AMIGOS, LOCALIZACIÓN 001"

Solicitamos a la entidad aclarar este error y publicar los pliegos correspondientes.

Cordialmente
CONSORCIO AMARILLO 2021

[Responder](#) | [Responder a todos](#) | [Reenviar](#)

Respuesta:

Se informa al observante, que por fallas tecnológicas en la página de la convocatoria, algunos documentos fueron eliminados y el documento denominado Términos de Referencia, por motivos de esa falla fue reemplazado por otro documento que fue publicado posteriormente, sin embargo esto fue superado pudiéndose consultar los documentos en su totalidad el mismo 30 de junio de 2021.

8. De: SAE - Jonathan Guevara proyectos@ingenieriasae.com
 Enviado el: miércoles, 30 de junio de 2021 1:12 p. m.
 Para: convocatoriasfindeter convocatoriasfindeter@fidubogota.com
 CC: SAE - Edgar Suarez <gerencia@ingenieriasae.co>

Observación 1

De: SAE - Jonathan Guevara <proyectos@ingenieriasae.com>
 Enviado el: miércoles, 30 de junio de 2021 1:12 p. m.
 Para: convocatoriasfindeter <convocatoriasfindeter@fidubogota.com>
 CC: SAE - Edgar Suarez <gerencia@ingenieriasae.com>; SAE - Edgar Suarez Jr

<edgar@ingenieriasae.com>
 Asunto: Documentos PAF-ATF-U-046-2021

Estimados buenas tardes

Revisando la documentación para este proceso, nos encontramos que los documentos correspondientes a términos de referencia, minuta, matriz de riesgos, formato, estudios previos y anexos técnicos no se pueden visualizar

Agradecemos revisar el enlace de cada uno de estos documentos

Quedamos atentos para cuando se encuentren listos

Feliz tarde

Ing. Jonathan Guevara
Supervisor de proyectos

Bogotá, Colombia
 (+) 624-1500
 (+57) 317-668-4852 @
 Proyectos@ingenieriasae.com

SAE
 www.ingenieriasae.com
 @ingenieriasae

Gardner Denver | | | | SSI Aeration | | Continental Blower

https://outlook.office.com/mail/deeplink?popout=2&version=20210628001_07 1/1

Respuesta:

Se informa al observante, que por fallas tecnológicas en la página de la convocatoria, algunos documentos fueron eliminados y el documento denominado Términos de Referencia, por motivos de esa falla fue reemplazado por otro

documento que fue publicado posteriormente, sin embargo esto fue superado pudiéndose consultar los documentos en su totalidad el mismo 30 de junio de 2021.


9. **De:** PAOLA CRISTINA PICON JACOME licitaciones@conycasoluciones.com
Enviado: martes, 6 de julio de 2021 3:41 p. m.
Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-ICAT@findeter.gov.co>
Asunto: Solicitud fecha de cierre convocatoria No PAF-ATF-O-046-2021

Observación 1

Solicitud fecha de cierre convocatoria No PAF-ATF-O-046-2021

En referencia a la convocatoria No PAF-ATF-O-046-2021 cuyo objeto es 'CONTRATAR LA 'CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA', queremos solicitar su colaboración con la ampliación del tiempo de cierre máximo para entrega de las propuestas, atendiendo que somos una empresa radicada en la capital del departamento de Arauca, el cual se encuentra sin servicio de energía eléctrica desde el sábado 03 de julio por fallas en la línea a 230 kV, la cual tiene afectados además, el servicio de algunos prestadores del internet, lo que ha dificultado recopilar la información que se requiere para el proceso.

De acuerdo a los comunicados entregados por ISA Intercolombia no se tiene una fecha determinada para restablecer el servicio en el departamento atendiendo situaciones climáticas no favorables en la zona donde se adelantan los trabajos.



Esperamos que nuestra solicitud sea atendida en virtud del interés por presentar la oferta. Gracias.

Cordialmente:

Paola Cristina Picon Jácome
Licitaciones Conyca Soluciones
Celular: 3167416603

Respuesta:
Se informa al observante, que mediante adenda 1 publicada el seis (6) de julio de 2021, adenda 2 publicada el 9 de julio de 2021 y adenda 3 publicada el 13 de julio de 2021, se modificó el **cierre de la Convocatoria y plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1**

10. **De:** M. Alessandra Rodriguez edc.licitaciones@gmail.com
Enviado el: viernes, 9 de julio de 2021 3:55 p. m.
Para: convocatoriasfindeter convocatoriasfindeter@fidubogota.com
Asunto: Observaciones proceso PAF-ATF-O-046-2021

Observación 1

Buen día.

Por medio de la presente, solicitamos a la entidad confirmar las estampillas e impuestos que el contratista debe asumir para la realización del proyecto PAF-ATF-O-046-2021, cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Cordialmente.

Respuesta:
Respecto a los impuestos aplicables y su forma de pago, se aclara al interesado que atendiendo lo establecido en los Términos de Referencia, Capítulo I, numeral 1.7: "El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos nacionales, departamentales y municipales que apliquen, tributos, tasas, contribuciones o gravámenes, entre otros que se causen con ocasión de la suscripción, ejecución y liquidación del contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los cálculos y estimaciones que considere necesarios para elaborar su propuesta económica y, por ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de que el PATRIMONIO AUTÓNOMO, es EL CONTRATANTE y realiza la contratación bajo el Régimen Jurídico del derecho privado.

Así las cosas, es facultad y responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los cálculos y estimaciones que considere necesarios para elaborar su propuesta económica. De igual forma, es el proponente interesado, quien tiene la obligación de consultar ante las diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de que el PATRIMONIO AUTÓNOMO, es quien realiza la contratación bajo el Régimen Jurídico del derecho privado. En todo caso, se aclara que con la presentación de la propuesta el proponente declara que conoce todas las condiciones tributarias que podrían llegar a afectar al proyecto.

Para constancia, se expide a los catorce (14) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**