



13- Todas las tuberías que atraviesen muros de arcilla, de concreto, pantallas ó elementos descolgados en concreto, deben dilatarse totalmente con holgura de 1 cm., como se muestra en el detalle. Cuando estos pases sean necesarios, deben en lo posible localizarse en el sitio de la menor afectación estructural posible.

FECHA	OBSERVACIONES
SEPTIEMBRE 2019	EMISIÓN INICIAL
MAYO 2020	REVISIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES DE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y CRC
OCTUBRE 2021	REVISIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES DE CRC
ABRIL 2022	REVISIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO CON OBSERVACIONES DE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO