EMPALME 1



ESC: 1:20

EMPALME 2



ESC: 1:20

ESPECIFICACIÓN DE EXCAVACIÓN

1.– Relleno con material seleccionado muy bien compactado, en capas de 20cm.

2.– No debe haber agua ni lodos en el fondo de la excavacion al colocar el material de cimentacion.

3.– El material seleccionado para el relleno indicado debe ser tierra amarilla o material similar con humedad optima. compactado al 95% PM

4.– La junta estará compuesta de un material bituminoso que impida el paso del agua al material compactado.

ANCHOS DE ZANJA SEGUN DIMENSION DE LA TUBERIA

DN mm	A mm (Ver nota 2)
16	300
80	400
100	400
160	400
200	500
250	600



NOTA: Esta cimentación se usará en sitios en donde exista reposición de andenes.



NOTA: Esta cimentación se usará en sitios en donde exista reposición de pavimento.



NOTA: Esta cimentación se usará solo en terrenos de capacidad portante regular.



NOTA: Esta cimentación se usará solo en terrenos de capacidad portante regular.

EMPALME 3



ESC: 1:20

EMPALME 4



ESC: 1:20

VISTA DE PLANTA CAJA DE VALVULAS–FILTRO–MACRO (2,1X1.5X1.5)

ESC: 1:20



ESC: 1:20

VISTA DE PLANTA SUPERIOR CAJA DE VALVULAS–FILTRO–MACRO (2,1X1.5X1.5)

ESC: 1:20



ESC: 1:20



CORTE DE CAJA DE VALVULAS Y FILTROS (2,1X1.5X1.5)

ESC: 1:20

DETALLE PASAMURO



ESC: 1:20

EMPRESA:

ADESA
Fluye el Desarrollo

PROYECTO:

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN PEAD PARA BARRIOS DE LA ZONA NORTE EN EL MUNICIPIO DE COROZAL

CONTENIDO:

Detalles y empalmes del Proyecto Suministro e Instalacion de redes de distribucion en PEAD para barrios de la Zona norte en el municipio corozal

CÓDIGO PROYECTO:

CAC-485-09-12

PLANO No:

CAC-485-09-12_Detalles01_Rev 1

ESCALA: Indicadas

FECHA: Octubre 2014

PLANO:

10 DE 11

APROBO:

Miguel Hernandez C.

M.P.:

22202-124455 COR

FIRMA:

REVISO:

Javier Tamara

M.P.:

08202085485ATL

FIRMA:

DISEÑO:

Victor Perez M.

M.P.:

22202181575COR

FIRMA:

TOPOGRAFIA:

William Zamora C.

DIBUJO:

Victor Perez M.

ARCHIVO:

CAC-485-09-12_ACU ZONA NORTE COROZAL_V02.DWG

NOTAS:

- Cualquier cambio o modificación deber ser consultada y aprobada por el Diseñador Y/O la Interventoria.
- Cualquier duda consultar las especificaciones técnicas del proyecto.

CONVENCIONES

MODIFICACIÓN:

N°	FECHA	POR	MODIFICACIÓN:
1	25/06/2012	LJTL	Archivo de creación
2	17/10/2014	VAPM	Archivo para Construcción
3			
4			
5			
6			
7			
8			

AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. SE RESERVA LOS DERECHOS DE AUTOR DE ESTOS DISEÑOS Y SUS PLANOS.

SE PROHIBE SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN.

Código: FR - 368 Revisión: 01