

- ① Grupo de medida en BT Equipo contra incendio Norma ElectroHuila S.A.
- ② Grupo de medida en BT Equipo contra incendio Norma ElectroHuila S.A..
- ③ Transferencia automática por contactores CDI
- ④ Planta de emergencia 75 kVA efectivos en Tesalia 208-120 V, 60 Hz
- ⑤ Transferencia automática por contactores BCI
- ⑥ Tablero general de distribución en BT TGD
- ⑦ Protección inicial en BT Equipo contra incendio

