CONVENCIONES GENERALES

- LAMPARA LED IT 100 AQ LENS E10 SOBREPONER 31W
- LAMPARA LED IT 100 AQ LENS E10 SOBREPONER 16W
- MANTA LENS E13 600x600x INCRUSTAR 15,3W
- SATURNO LG 155/180 LENS 1LED-CHIPCOB 23W
- (TORTUGA) ITA 112 / 1T420 LD / BALASTO INTEGRADO
- AVISO SALIDA ILTEC 2W
- KIO LED NW 5068 32 LED (SCHREDER) 73 W F.P 0.9

- LAMPARA METAL HALIDE 400W-208V CERRADA
- LAMPARA METAL HALIDE 250W-208V ABIERTA (IGLESIA-PISCINA)
- LAMPARA TIPO A.P 250W-208V SODIO TIPO LTP-VC ROYALPHA O SIMILAR CON POSTE EN CONCRETO 12Mts (Canchas Multiples)
- LAMPARA EMERGENCIA TIPO MICKY MOUSE
- CAMPANA TIMBRE

- SIRENA h= 30cms ABAJO DEL TECHO.
- BOTON DE EMERGENCIA
- DETECTOR DE HUMO
- CAMARA TIPO MINIDOMO
- SM — SENSOR DE MOVIMIENTO INTERIOR, h=10cms ABAJO DEL TECHO Ó MAXIMO 2,5mts DEL PISO.
- SENSOR APERTURA, CONSTA DE 2 PIEZAS; UNA FIJA SOBRE MARCO PUERTA Y UNA MOVIL, SE FIJA SOBRE LA HOJA DE LA PUERTA, DEBEN IR SOBRE EL COSTADO SUPERIOR AL EXTREMO OPUESTO DE LAS BISAGRAS DE LA PUERTA Ó PUERTA VENTANA.

TUBERIA SISTEMA SEGURIDAD

- SENSOR DE MOVIMIENTO INTERIOR
- SIRENA
- SENSOR APERTURA
- SENSOR DE MOVIMIENTO EXTERIOR
- BARRERA PERIMETRAL

- S1 — INTERRUPTOR SENCILLO
- S2 — INTERRUPTOR DOBLE
- S3 — INTERRUPTOR CONMUTABLE
- SC — INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE
- SC2
- SC3

- TOMA DOBLE MONOFASICA
- TOMA REGULADA
- TOMA GFCI
- TOMA TRIFASICA
- SALIDA T.V.
- CCTV — CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
- SALIDA DATOS
- SALIDA VOZ/DATOS
- SALIDA VOZ
- SALIDA SONIDO

- TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOM.
- TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION
- TABLERO DE CIRCUITOS
- UPS — UPS
- CAJA 0,6X0,6 m. ACOMETIDAS DE BAJA TENSION
- CAJA PASO 0,8X0,8 m. ACOMETIDAS DE BAJA TENSION
- CAJA DOBLE ACOMETIDAS DE MEDIA TENSION 2X1,5 m.
- CAJA 0,4X0,4 m. MAMPOSTERIA ALUMBRADO ORNAMENTAL
- CP — CAJA MAMPOSTERIA 30x30

- PANEL CONTROL DE ALUMBRADO
- PC — PANEL CONTROL DE SEGURIDAD
- BANDEJA 30x8 CON DIVISION Y TAPA INFERIOR.

TUBERIA

- CARCAMO 30X20 cm. (ANCHO X PROFUNDO)
- TUBERIA POR PISO
- TUBERIA POR TECHO
- TUBERIA SISTEMA REGULADO
- TUBERIA SISTEMA COMPUTO-V/D
- TUBERIA SISTEMA SONIDO
- TUBERIA SISTEMA TELEVISION
- TUBERIA SISTEMA TELEFONO
- TUBERIA SISTEMA EMERGENCIA

OBSERVACIONES

TUBERIA NO ESPECIFICADA EN DIAMETRO DE 3/4"

TUBERIA DE SONIDO, TV DIAMETRO DE 3/4"

TUBERIA DE V/D NO ESP. EN DIAMETRO DE 3/4"

EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES ES THHN

TIERRA
NEUTRO
FASE
DEVUELTO (INTERRUPTOR)

PLANO No: 1 de 10

DAPRE

FONADE

BIENESTAR FAMILIAR

PSA CONSORCIO CONSULTORES

PROPIETARIO:
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROYECTO:
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL C.D.I.
160 NIÑOS CLIMA CALIDO

No. CONVENIO:
212011

LOCALIZACION:
TESALIA
DEP. HUILA

REVISIONES:

No.	FECHA d	m	a	MODIFICACIONES	ELABORO
0	07	10	13	EMISION INICIAL	
1	08	12	13	NUEVO PREDIO	
2	31	12	13	NUEVO ACCESO	
3	08	01	14	PREDIO ORIGINAL	
4	30	10	15	ENTREGA DEL PROYECTO	PSA

CONVENCIONES:

OBSERVACIONES:

REALIZO - CONSULTORIA:
CONSORCIO PSA CONSULTORES

ING. ALEXANDER GONZÁLEZ
MAT.CN205-38699 ACIEM

REVISO - INTERVENTORIA:
FABRICA INTERVENTORIA 2013

LUIS ENRIQUE JIMENEZ
MAT.CN20509849

CONTIENE:
ELEC-001
ACOMETIDAS ELÉCTRICAS

ARCHIVO:
01-TESALIA ACOMETIDA.dwg

FECHA:
OCTUBRE DEL 2015

ESCALA:
1 : 75

PLANO No:
1 de 10