



## DETALLE CAJA DE HALADO CS 274




DETALLE TAPA

ISOMETRICA



CORTE

REGISTRO	A	B	C
REGISTRO B.T	60cm	60cm	60cm
REGISTRO ALUMBRADO	50cm	40cm	40cm



PARQUEADO BICICLETAS

POSTE

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO  
75 KVA. 13,2 / (0,208-0,320) KV  
x=3

### NOTAS GENERALES

TODA LA TUBERÍA SERÁ DE TIPO PVC DEL DIÁMETRO INDICADO.

TODO EL CABLEADO SERÁ DE AISLAMIENTO TIPO THHN.

LAS CAJAS DE PASO PERMITIRÁN LA DISPOSICIÓN DE LA TUBERÍA REQUERIDA PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS PROYECTADOS. LOS TUBOS TIENEN UN DIÁMETRO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES ANTERIORMENTE DESCRITAS. ESTA CAJAS DE PASO TIENEN LAS DIMENSIONES INDICADAS Y PERMITEN UN ESPACIO SUFICIENTE PARA LA CONEXIÓN DE ADAPTADORES UNIONES, TERMINALES O BOQUILLAS. .

## CONVENCIONES

	TABLERO ELÉCTRICO
	CAJA DE INSPECCIÓN CS274
	POSTE EN CONCRETO 12 m, 750 Kg
	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 KVA (13,2,208-120 KV)
	UPS 3KVA
	TUBERÍA POR PISO