

EVALUACIÓN DE RIESGO DE LA ESTRUCTURA

PROYECTO: OTECA SAN JUAN DE URABA - ANTIO

© Copyright: Seguridad Eléctrica Ltda.

RIESGO DE PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS	RIESGO DE PÉRDIDA DEL SERVICIO PÚBLICO	RIESGO DE PÉRDIDA DEL PATRIMONIO CULTURAL
------------------------------------	--	---

R ₁	R ₂	R ₃
1,9662E-06	0,00E+00	0,00E+00


R ₁	R ₂	R ₃
1,0000000E-05	1,00E-03	1,00E-03

R ₁	R ₂	R ₃
OK!!! RIESGO CONTROLADO	OK!!! RIESGO CONTROLADO	OK!!! RIESGO CONTROLADO

VALORES DE RIESGO CALCULADO

VALORES DE RIESGO TOLERABLE

CONTROL DEL RIESGO



Regresar