



Cra 50 No 149-47 Of 104  
TEL 805 1988  
CEL 315 315 3995  
email: [ospinapadilla@hotmail.com](mailto:ospinapadilla@hotmail.com)  
BOGOTA

COLEGIO CIUDAD VERDE

FECHA ULTIMA MODIFICACION:

MODIFICACIONES  
28-02-2019 ACTUALIZACIÓN DE ARQUITECTURA


[illegible]

DECISIONES PRODUCTO DE LA REVISION:


## CONVENCIONES

— TT — TT — TT — CONDUCTOR DE ALUMINIO 20

— T — T — T — T — CONDUCTOR DE COBRE 2/0



PUNTA FRANKLIN 0.60m



BAIANTE PARA SPT



ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA

ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA  
INSPECCIONABLE

## BARRAJE EQUIPOTENCIAL



BAJANTE Y ELECTRODO DE PUESTO  
A TIERRA SIPRA 2/0 Cu #1"

NOTA: LOS ELECTRODOS SERÁN DE 2.44m

SIPRA NIVEL III  
RADIO ESFERA 50M

SIPRA NIVEL III  
RADIO ESFERA 50M

[illegible]

DISEÑO:	Vo. Bo. CLIENTE
---------	-----------------

RAFAEL A. OSPINA TORRES

ESCALA: 1:125	ARCHIVO: IE-SIPRA COLEGIO.DWG
------------------	----------------------------------

SIPRA CORTES  
C-C' Y D-D'

PLANO Nº: IE-SIPRA-04