



PLANTA BLOQUE CENTRAL
PRIMER PISO BLOQUE B
Suministro
Escala 1:75

CONVENCIONES

REG.1/2"	REGISTRO
CHG.1/2"	CHUVE
UNIVERSAL	UNIVERSAL
AG. FRA.	AGUA FRIA
AG. CAL.	AGUA CALIENTE
BA.F.O.	BAIANTE AGUA FRIA GRVEDAD
BA.F.P.	BAIANTE AGUA FRIA PRESION
CA.F.I.	COLUMNA AGUA FRIA PRESION
BA.F.I.	BAIANTE AGUA FRIA INCENDIO
AF.S.	AGUA FRIA SERVICIOS
LL.M.	LLAVE MANGUERA
MED.	MEDIDOR
AG. FRA.	AGUA FRIA
AG. CAL.	AGUA CALIENTE
Ø	DIAMETRO
AN.	AGUAS NEGRAS
ALL.	AGUAS LINDAS
BA.N.L.	BAIANTE AGUA NEGRAS N. 1
BA.L.L.I.	BAIANTE AGUA LEIVAS N. 1
VEN.L.	VENTILACION N. 1
REV.	REVENTACION
TUB.PVC.S.	TUBERIA PVC SANITARIA
TUB.PVC.L.	TUBERIA PVC LIMPIA
C.I.	CAJA DE INSPECCION
AGUAS NEGRAS	AGUAS NEGRAS
AGUAS LINDAS	AGUAS LINDAS
AGUA FRIA SERVICIOS	AGUA FRIA SERVICIOS
AGUA FRIA BESO	AGUA FRIA BESO
AGUA INCENDIO	AGUA INCENDIO
S.F.T.	SIFON 4 PULGADAS
C.V.	CODO 4 PULGADAS
T.I.	TAPON DE INSPECCION
CA.F.S.	COLUMNA AGUA FRIA SERVICIOS
GA.	GABINETE DE INCENDIO
C.N.	CAMBIO DE NIVEL
LAM.	LAMINADOS
L.F.	LAVAFRATOS
FL.T.	FILTRO DRENAJE

NOTAS:
1-VER PLANOS GENERALES PARA LA CONTINUIDAD DE LAS REDES.
2-LA TUBERIA DE DESAGUES A NIVEL DE PRIMER PISOSE INSTALARA EN LOS 0,40MTS DE RECEBO ENTRE PLACA Y VIGAS.
3-LA TUBERIA DCE AGUA CALIENTE SERA EN CPVC DE ALTO IMPACTO ENCARUELADA.

PROYECTO CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA - CAE EL REDENTOR

PROMOTOR I.C.B.F. - FONDECUN

PLANO: PRIMER PISO BLOQUE B SUMINISTRO

HS-15
Indicada 07/10/14