



PLANTA BLOQUE CENTRAL
PRIMER PISO BLOQUE C
Suministro
Escala 1:75

CONVENCIONES

REG. #1/2"	REGISTRO
CHUEQUE	CHUEQUE
UNIVERSAL	UNIVERSAL
AF	AGUA FRIA
AC	AGUA CALIENTE
BA.F.C.	BAIANTE AGUA FRIA GRVEDAD
BA.F.P.	BAIANTE AGUA FRIA PRESION
CA.F.I.	COLUMNA AGUA FRIA INCENDIO
BA.F.I.	BAIANTE AGUA FRIA INCENDIO
AF.S.	AGUA FRIA SERVICIOS
LL.M.	LLAVE MANGUERA
MED	MEJORAR
AF	AGUA FRIA
AC	AGUA CALIENTE
Ø	DIAMETRO
AN	AGUAS NEGRAS
ALL	AGUAS LLEVIAS
BA.N.I.	BAIANTE AGUA NEGRAS N. 1
BA.L.I.	BAIANTE AGUA LLEVIAS N. 1
VEN.L.	VENTILACION N. 1
REV.	REVENTACION
TUB.PVC.S.	TUBERIA PVC SANITARIA
TUB.PVC.L.	TUBERIA PVC LIMPIA
CI.	CAJA DE INSPECCION
AGUAS LLEVIAS	AGUAS LLEVIAS
AGUA FRIA SERVICIOS	AGUA FRIA SERVICIOS
AGUA FRIA BESO	AGUA FRIA BESO
AGUA INCENDIO	AGUA INCENDIO
S.F.T.	SIFON 4 PULGADAS
C.V.	CODO 4 PULGADAS
T.I.	TAPON DE INSPECCION
CA.F.S.	COLUMNA AGUA FRIA SERVICIOS
GA	GABINETE DE INCENDIO
CA.N.	CAMBIO DE NIVEL
LAM.	LAMINADOS
LAF.	LAVAFRATOS
FLTRO DRENAJE	FILTRO DRENAJE

NOTAS:
1-VER PLANOS GENERALES PARA LA CONTINUIDAD DE LAS REDES.
2-LA TUBERIA DE DESAGUES A NIVEL DE PRIMER PISO SE INSTALARA EN LOS 0.40MS DE RECEBO ENTRE PLACA Y VIGAS.
3-LA TUBERIA DE AGUA CALIENTE SERA EN CPVC DE ALTO IMPACTO ENCAJUELADA.

PROYECTO CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA - CAE EL REDENTOR

PROMOTOR I.C.B.F. - FONDECUN

PLANO: PRIMER PISO BLOQUE C SUMINISTRO

HS-17
Indicada 07/10/14