



90	FOO-VV	
		
GOBERNACION DE SUCRE		
PROYECTO:		
CENTRO DE FORMACION JUVENIL PARA EL SRPA. (Construcción Nueva)		
Calle 15 con Cra 17A B. El Oasis. Sumpués- Sucre		
ANTEPROYECTO:		
ARQ. OLIMPO DEL CASTILLO MONTALVO M.P. N° 23706-7767		
INTERVENIOR:		
ARQ. FABIO ROJAS CANO		
NOTAS GENERALES:		
JOSE MAURICIO SANTOS DIAZ INGENIERO ELECTRICISTA		
M. P. N° BL205 - 32328 ACIEM		
PLANOS		
AIRE ACONDICIONADO		
CONTIENE:		
BIBLIOTECA, COMEDOR Y AULAS.		
ESCALA:	FECHA:	
1:50	NOVIEMBRE/2014	
LOCALIZACION		
		
ARCHIVO	DIGITALIZO:	
REVISION	PLANO N°	PLANCHAS DE:
	AA-004	04 DE 06

CÁLCULO DE CARGA TERMICA INERCIAL Y VARIABLE (LOS VALORES ESTAN EN TR:toneladas de refrigeración) (1TR=12mil BTU)

Centro de Atención Especializada CAE	Sistema	Aux admon	Sala espera	Recepción	Sala Juntas	Dirección	Contabilidad	Auditorio	Enfermería	Odontología	Recepción	T. Social	Coach	Pedagogos	Medicina
Persona	3	3	10	2	12	4	3	150	8	4	4	12	12	12	4
Área	8	10	24	9	15	11	9	210	30	16	18	24	21	26	16
Ofimáticos	5	2	2	1	4	2	2	5	2	2	1	4	4	4	1
Ventanas e infiltraciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TR inercial	0,40	0,50	1,20	0,45	0,75	0,55	0,45	10,50	1,50	0,80	0,90	1,20	1,05	1,30	0,80
TR Variable	0,39	0,32	0,95	0,20	1,17	0,41	0,32	13,62	0,77	0,41	0,38	1,17	1,17	1,17	0,38
TR total	0,79	0,82	2,15	0,65	1,92	0,96	0,77	24,12	2,27	1,21	1,28	2,37	2,22	2,47	1,18