



CONVENCIONES GENERALES

SALIDA PARA LAMP INCANDESC Y OTRAS:

1-1

DE TECHO (ROSETA)

LAMPARA DECORATIVA

SALIDA VENTILADOR

1-1

DE TECHO (ROSETA)

LAMPARA DECORATIVA

SALIDA VENTILADOR

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESC:

1-1

DE TECHO (ROSETA)

LAMPARA DECORATIVA

SALIDA VENTILADOR

SALIDAS PARA TOMACORRIENTE

1-1

DE TECHO (ROSETA)

LAMPARA DECORATIVA

SALIDA VENTILADOR

SALIDAS DE COMUNICACIONES

1-1

DE TECHO (ROSETA)

LAMPARA DECORATIVA

SALIDA VENTILADOR

NOTAS

1)

TODA LA TUBERIA SERA #1/2" PVC Y EL CONDUCTOR NO. 12 AWG EXCEPTO DONDE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

2)

TODAS LAS ALIMENTACIONES ELECTRICAS INSTRUADAS SERAN EN TUBERIA PVC.

3)

LA UBICACION DE LAS SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES SON IMPRONTAS Y DEBERAN SER APROXIMADA SU UBICACION DEFINITIVA POR LA DISEÑADORA Y LA DISEÑADORA TECNICA DE LA OBRA.

4)

TODA LA TUBERIA DE INSTALACION ELECTICA LLEVARA UN CONDUCTOR DE TIERRA NO. 12 AWG EXCEPTO DONDE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

GOVERNACION DE SUCRE

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACION JUVENIL PARA EL SRPA. (Construcción Nueva)

Calle 15 con Cra 17A B. El Oasis. Sampués- Sucre

ANTEPROYECTO:

ARQ. OLIMPO DEL CASTILLO MONTALVO M. P. N° 25700-27817

INTERVENTOR:

ARQ. FABIO ROJAS CANO

NOTAS GENERALES:

JOSE MAURICIO SANTOS DIAZ INGENIERO ELECTRICISTA

M. P. N° BL205 - 32328 ACIEM

PLANOS ELECTRICOS

CONTIENE: B. ALOJAMIENTO ESTE 1er. PISO. ILUMINACION

ESCALA: 1:50

FECHA: NOVIEMBRE/2014

LOCALIZACION

ARCHIVO

DIGITALIZO:

REVISION

PLANO N° E-008

PLANCHITA N° 08

DE: 10