


- NOTAS:
- 1- PARA LA INSTALACIÓN DE BOCAS DE SUMINISTRO Y SALIDAS SANITARIAS DE LOS APARATOS SANITARIOS, EL CONTRATISTA DEBE CONSULTAR LOS MANUALES DE INSTALACIÓN DEL FABRICANTE.
  - 2- EL DIÁMETRO DE ACOMETIDA DE PUNTOS HIDRAULICOS PARA TODOS LOS APARATOS ES 1/2".
  - 3- LAS REDES DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGÜES DE AGUAS RESIDUALES SERÁN EN PVC SEGUN LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES.
  - 4- LA TUBERÍA DE GAS SERÁ EN COBRE TIPO "L".
  - 5- LA TUBERÍA PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO SERÁ EN ACERO AL CARBÓN.
  - 6- EL CONTRATISTA HARÁ EL REPLANTEO Y VERIFICACIÓN TOPOGRAFICA ANTES DE INICIAR LAS EXCAVACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE REDES.
  - 7- PARA LA INSTALACIÓN DEL POZO SEPTICO, LA TRAMPA DE GRASAS Y LAS CAJAS DE DISTRIBUCIÓN, EL CONTRATISTA DEBE SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL CATALOGO DEL FABRICANTE.
  - 8- EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LAS REDES HIDROSANITARIAS Y GAS DEBIDAMENTE PROBADAS DE ACUERDO CON LA NTC 1500 Y NTC 2505.
  - 9- EL CONTRATISTA DEBE HACER EL REPLANTEO CON LA UBICACION DE LAS ZANJAS DE INFILTRACION, PARA LO CUAL DEBE CONSULTAR Y TENER EL Vº Bo del Ing. DE SUELOS.
  - 10- EL DIÁMETRO MINIMO DE LA TUBERIA A LA CUAL SE CONECTA LA ACOMETIDA ES 2".

CONVENCIONES

---	ZANJAS DE INFILTRACION ALL (AGUAS LLUVIAS)
---	AR (AGUAS RESIDUALES)
---	APF (AGUA FRIA POTABLE)
---	AI (AGUA INCENDIO)
---	GAS
---	REV Y VENT
□	CAJA DE INSPECCION
□	CAJA DE AGUAS LLUVIAS
□	TAPON DE INSPECCION
□	TRAMPA DE GRASAS
○	BALLA 4"
○	BA 8 1/2"
○	VENTA 4"
○	REV 2"
○	REGISTRO
○	VALVULA
---	REJILLA SIFON
---	CODO
---	TEE
---	YEE
---	SEMI CODO
---	SIFON
---	SIFON

VERSIONES

FECHA:	OBSERVACIONES
17-02-2017	VERSION 1



PROYECTO JORNADA ÚNICA  
**Jornada Única**  
 Mineducación  
 Ministerio de Educación Nacional  
 Bogotá, Colombia

MINEDUCACION.png

**Findeter**  
 Financiera del Desarrollo

FINETER - FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL  
 Bogotá, Colombia

No. CONTRATO:

PAF-JU09-G09DC-2015

**RUBAU**  
 Colombia  
 CONSTRUCCIONES RUBAU - SUCURSAL COLOMBIA  
 Bogotá, Colombia

INTERVENTORIA  
 CONSORCIO  
 JORNADA ÚNICA BCG

ARO. EDUARDO RUGELES  
 MATRICULA PROF. 68700-49940STD  
 ESPECIALISTA HIDROSANITARIO

ING. EDWARD A. SARMIENTO RINCÓN.  
 T.P. No. 15236131995 BYC

DIRECTOR DE CONSULTORIA.  
 ARQ. NOHORA RAQUEL PONGUTA  
 MAT. N° 2570052129 CND

EQUIPO DE DISEÑO  
 HIDROSANITARIO  
 INGENIERO ESPECIALISTA.

ING. IVAN MAURICIO FORERO GARCIA  
 MAT. N° 15236091728 BYC

LOCALIZACION:

MUNICIPIO DE PASTO  
 DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PROYECTO:

C.E.M. LA VICTORIA

GRUPO 9

CONTIENE:

LOCALIZACION  
 GENERAL REDES

ESCALA:      FECHA:

INDICADAS      FEBRERO 2017

PLANO No.      DE 1

HS-LV-01      4

