

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA agroempresarial huasano
 CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 219142000026
 NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: Centro docente rural mixto venadillo
 CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: 219142000034
 Dirección/ Municipio: V. Venadillo Departamento: Cauca
 FECHA DE VISITA DIA: 27 MES: 09 AÑO: 18 JORNADAS: MAÑANA TARDE NOCHE 9:10 am.
 COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS) X: Y:
 RECTOR: orlando gomez URBANA RURAL
 E-mail: orlandogomez27@hotmail.com TELEFONO: 316709141
 * La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: escritura. No del doc.:
 Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:
 Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplie si considera : _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	4	4	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	5	3	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN			1	TERCERO	1	4	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO	1		NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	2	2	DECIMO			29	
ESTUDIANTES							ONCE				
			1				TOTAL				
				TOTAL	15	13					

II. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: 3 BIBLIOTECA: NO LABORATORIO: NO otro, Cual?
 No. BATERIA SANITARIA: 2 No. De aparatos: 5 COMEDOR: 31 INTERNADO:

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Nota: (De la siguiente relación de actividades, si el establecimiento lo requiere, relacione su Ubicación, cantidad, Unidad, Medidas y el Material estimado, de lo contrario indique /)

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA:	Ubicación: bate vie	Cant: 1	UND: UND	Medidas: 1	Material: 500 lts
B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS:	Ubicación: bate	Cant: 20	UND: m	Medidas: 20	Material: PVC
C. POZO SÉPTICO:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS:	Ubicación: bate	Cant: 22	UND: m	Medidas: 22	Material: PVC
E. CAJAS DE INSPECCIÓN:	Ubicación: bate	Cant: 4	UND: UND	Medidas: 4	Material: concreto
F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS:	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /
G. Otro	Ubicación: /	Cant: /	UND: /	Medidas: /	Material: /

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>batería</u>	Cant: <u>7,5</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas <u>7,5</u>	Material <u>asbesto</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación: <u>-</u>	Cant: <u>-</u>	UND: <u>-</u>	Medidas <u>-</u>	Material <u>-</u>
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: <u>batería</u>	Cant: <u>3</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas <u>3</u>	Material <u>línea inst</u>
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: <u>batería</u>	Cant: <u>2</u>	UND: <u>UNA</u>	Medidas <u>2</u>	Material <u>línea inst</u>
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: <u>-</u>	Cant: <u>-</u>	UND: <u>-</u>	Medidas <u>-</u>	Material <u>-</u>
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: <u>batería</u>	Cant: <u>1,6</u>	UND: <u>m¹</u>	Medidas <u>1,6</u>	Material <u>granito</u>
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: <u>-</u>	Cant: <u>-</u>	UND: <u>-</u>	Medidas <u>-</u>	Material <u>-</u>
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: <u>batería</u>	Cant: <u>9,4</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas <u>9,4</u>	Material <u>1 calcazo</u>
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: <u>aula bert profes</u>	Cant: <u>70,4</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas <u>70,4</u>	Material <u>tipo pseudo</u>
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: <u>-</u>	Cant: <u>-</u>	UND: <u>-</u>	Medidas <u>-</u>	Material <u>-</u>
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: <u>-</u>	Cant: <u>-</u>	UND: <u>-</u>	Medidas <u>-</u>	Material <u>-</u>
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: <u>-</u>	Cant: <u>-</u>	UND: <u>-</u>	Medidas <u>-</u>	Material <u>-</u>
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: <u>aulos prof</u>	Cant: <u>76,56</u>	UND: <u>m²</u>	Medidas <u>76,56</u>	Material <u>PN C</u>
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: <u>aulas</u>	Cant: <u>8</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas <u>8</u>	Material <u>bajo consumo</u>
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: <u>aulas</u>	Cant: <u>8</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas <u>8</u>	Material <u>sencillo</u>
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: <u>aulas</u>	Cant: <u>1</u>	UND: <u>UND</u>	Medidas <u>1</u>	Material <u>red general</u>
P. INSTALACIÓN TUBERÍA MT:	Ubicación: <u>aulas</u>	Cant: <u>60</u>	UND: <u>m¹</u>	Medidas <u>60</u>	Material <u>em t</u>
Q. Otro	Ubicación: <u>-</u>	Cant: <u>-</u>	UND: <u>-</u>	Medidas <u>-</u>	Material <u>-</u>
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)					

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO : El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: <u>aulas</u>	Cant: <u>33,5</u>	UND: <u>-</u>	Medidas <u>33,5</u>	Material <u>mortero</u>
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>general</u>	Cant: <u>195,7</u>	UND: <u>-</u>	Medidas <u>195,7</u>	Material <u>3 manos</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>general</u>	Cant: <u>312,6</u>	UND: <u>-</u>	Medidas <u>312,6</u>	Material <u>ext.</u>
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>-</u>	Cant: <u>-</u>	UND: <u>-</u>	Medidas <u>-</u>	Material <u>-</u>
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: <u>-</u>	Cant: <u>-</u>	UND: <u>-</u>	Medidas <u>-</u>	Material <u>-</u>
F. CAMBIO DE GRIFERÍA:	Ubicación: <u>-</u>	Cant: <u>-</u>	UND: <u>-</u>	Medidas <u>-</u>	Material <u>-</u>
G. Otro: Cual?	Ubicación: <u>-</u>	Cant: <u>-</u>	UND: <u>-</u>	Medidas <u>-</u>	Material <u>-</u>

4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	<u>2</u>
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	<u>2</u>
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	<u>29</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	<input checked="" type="checkbox"/>	No existe	<input type="checkbox"/>	Cantidad	<u>2</u>
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	<input type="checkbox"/>	No existe	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	<u>4</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA : El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

Sala sistemas, biblioteca, y dotación de los espacios mencionados

1	2
3	4
5	6

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: De la institución a la cañavera 17 km. y de la cañavera (calto) en San Andrés 11 km centro de acopio

El predio cuenta con servicios de:

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantarill SI NO
 Tel. SI

Se requiere realizar demoliciones SI NO
 _____ M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

falta red eléctrica . Para sala de sistemas

falta . instalación medidor

falta tanque de almacenamiento

Daño Desague lavaplatos

Cambio aparatos sanitarios

sin acabar ducha profesores

falta tanque y plomería

no hay lavamanos

DIVISION BORDA salon DE PROFES.