

DIAGNÓSTICO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: **INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL BENITES**

CODIGO DANE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: **252835003891**

NOMBRE DE LA SEDE EDUCATIVA: **GUACHAL DE LA COSTA**

CODIGO DANE DE LA SEDE EDUCATIVA: **252835003051**

Dirección/ Municipio: **SAN ANDRES DE TUMACO** Departamento: **NARIÑO**

FECHA DE VISITA DIA **26** MES **08** AÑO **2018** JORNADAS MAÑANA TARDE NOCHE

COORDENADAS GEOGRAFICAS (GPS)
X: **20° 29' 26,6" N**
Y: **78° 27' 50,7" W**

RECTOR: **JOSE RENDON** URBANA RURAL
TELÉFONO: **310 400 7064**

E-mail: _____

* La I.E. dispone de predio con certificado de libertad y tradición, escritura a nombre de la I.E. o del Municipio ó resolución de adjudicación de etnias indígenas o afrocolombianos. SI NO Tipo de doc.: _____ No del doc.: _____
Anexa documento: SI NO

El predio o el inmueble donde se ubica el establecimiento educativo se encuentra en un terreno estable y no genera ningún tipo de riesgo para los estudiantes: SI NO

* En caso de que la respuesta sea NO indique a continuación porque:

Deslizamiento Receptor de Deslizamiento Zona Pantanosa Problemas estructurales
 Inundación Relleno Sanitario Zona de protección otro, ¿Cuál?

Amplie si considera: _____

II. INFORMACIÓN BASE (DATOS DE MATRICULA DE LA MAYOR JORNADA)	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	GRADO	No. NIÑOS	No. NIÑAS	No. ADULTOS	
	PREJARDIN				PRIMERO	2	2	SEXTO			Adultos Mujeres
JARDIN				SEGUNDO	2	1	SÉPTIMO			Adultos hombres	
TRANSICIÓN	2	1		TERCERO	1	3	OCTAVO			TOTAL	
				CUARTO	2	1	NOVENO			TOTAL ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	
				QUINTO	3	0	DECIMO			20	
ESTUDIANTES							ONCE				
TOTAL	2	2		TOTAL	10	7	TOTAL				

III. INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

No. DE AULAS: **1** BIBLIOTECA: LABORATORIO: otro, Cual? _____
 No. BATERIA SANITARIA: **1** No. De aparatos: **2** COMEDOR: **1** INTERNADO:

III. NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

P

1. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO : El establecimiento requiere:

A. TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA: Ubicación: **Comedor** Cant: **2** UND **und** Medidas **1000 LT** Material **Plastico**

B. TUBERIA HIDRÁULICA Y ACCESORIOS: Ubicación: **B/Sanitaria** Cant: **35** UND **ml** Medidas **1/2"** Material **PVC**

C. POZO SÉPTICO: Ubicación: _____ Cant: _____ UND _____ Medidas _____ Material _____

D. TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS: Ubicación: **B/Sanitaria** Cant: **15** UND **ml** Medidas **4"** Material **PVC**

E. CAJAS DE INSPECCIÓN: Ubicación: _____ Cant: _____ UND _____ Medidas _____ Material _____

F. CANAL Y BANTES AGUAS LLUVIAS: Ubicación: **B/Sanitaria** Cant: **4** UND **ml** Medidas _____ Material **Tipo Amazona en PVC**

G. Otro Ubicación: _____ Cant: _____ UND _____ Medidas _____ Material _____

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El establecimiento requiere:

A. REPOSICIÓN DE TEJA:	Ubicación: <u>Aula</u>	Cant: <u>13</u>	UND	<u>m²</u>	Medidas	Material: <u>Eternit</u>
B. REPOSICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND	_____	Medidas	Material: _____
C. REPOSICIÓN DE SANITARIO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND	_____	Medidas	Material: _____
D. REPOSICIÓN DE LAVAMOS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND	_____	Medidas	Material: _____
E. REPOSICIÓN DE ORINAL	Ubicación: _____	Cant: _____	UND	_____	Medidas	Material: _____
F. REPOSICIÓN DE MESÓN	Ubicación: _____	Cant: _____	UND	_____	Medidas	Material: _____
G. REPOSICIÓN DE MURO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND	_____	Medidas	Material: _____
H. REPOSICIÓN ENCHAPE PARED	Ubicación: _____	Cant: _____	UND	_____	Medidas	Material: _____
I. REPOSICIÓN ENCHAPE PISO	Ubicación: _____	Cant: _____	UND	_____	Medidas	Material: _____
J. REPOSICIÓN POSETA LAVATRAPEROS	Ubicación: _____	Cant: _____	UND	_____	Medidas	Material: _____
K. REPOSICIÓN DE PUERTAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND	_____	Medidas	Material: _____
L. REPOSICIÓN DE VENTANAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND	_____	Medidas	Material: _____
M. REPOSICIÓN DE CIELO RASO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND	_____	Medidas	Material: _____
N. REPOSICIÓN DE LÁMPARAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND	_____	Medidas	Material: _____
Ñ. REP. INTERRUPTORES Y O TOMAS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND	_____	Medidas	Material: _____
O. REPOSICIÓN TABLERO ELÉCTRICO:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND	_____	Medidas	Material: _____
P. INSTALACIÓN TUBERIA MT:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND	_____	Medidas	Material: _____
Q. Otro	Ubicación: _____	Cant: _____	UND	_____	Medidas	Material: _____
R. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR: (SÓLO PARA ILUMINACIÓN, INDICAR NÚMERO DE BOMBILLOS A ABASTECER)						
SUMINISTRO DE PANEL SOLAR DEBIDO A LA FALTA DEL SERVICIO ELECTRICO PARA 6 BOMBILLOS						

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El establecimiento requiere:

A. PAÑETE MURO M2:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND	_____	Medidas	Material: _____
B. VINILO SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: <u>Aula y Corc</u>	Cant: <u>230</u>	UND	<u>m²</u>	Medidas	Material: <u>Pintura</u>
C. KORAZA SOBRE MURO 2 MANOS:	Ubicación: _____	Cant: _____	UND	_____	Medidas	Material: _____
D. IMPERMEABILIZACIÓN MUROS	Ubicación: <u>B/Santora</u>	Cant: <u>3.50</u>	UND	<u>m²</u>	Medidas	Material: _____
E. IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS:	Ubicación: <u>B/Santora</u>	Cant: <u>5.46</u>	UND	<u>m²</u>	Medidas	Material: _____
F. CAMBIO DE GRIFERIA:	Ubicación: <u>B/Santora</u>	Cant: <u>2</u>	UND	<u>und</u>	Medidas	Material: _____
G. Otro: Cual?	Ubicación: _____	Cant: _____	UND	_____	Medidas	Material: _____


4. DOTACIÓN DE MOBILIARIO: (Si no existe el elemento o esta en avanzado estado de deterioro*) El establecimiento requiere:

A. TABLERO:	Deterioro	___	No existe	___	Cantidad	_____
B. PUESTO PARA DOCENTE (MESA Y SILLA):	Deterioro	___	No existe	___	Cantidad	_____
C. PUESTO UNIPERSONAL ALUMNO (MESA Y SILLA):	Deterioro	<u>X</u>	No existe	___	Cantidad	<u>5</u>
D. MUEBLE DE ALMACENAMIENTO:	Deterioro	___	No existe	___	Cantidad	_____
E. TANDEM DE CANECAS:	Deterioro	___	No existe	<u>X</u>	Cantidad	<u>1</u>

* Estado de deterioro: Faltan piezas al mobiliario ejm: tornillos, piezas completas, chapas; presenta deficiencias físicas como desoldado, con filos o puntas oxidadas cortantes, fracturas o huecos, son inestables e inseguros.

5. CONSTRUCCIÓN NUEVA: El establecimiento evidencia la falta de instalaciones y ambientes escolares (Describe claramente la necesidad, indicando el motivo, el tipo y número de espacios requeridos)

III. LEVANTAMIENTO DEL PREDIO Y UBICACIÓN DE LOS ESPACIOS (INCLUIR MEDIDAS) Ubicar según Norte



Debe tener en cuenta en el esquema los siguientes aspectos:

1. Ubicación de elementos hidráulicos y sanitarios: indicar: ubicación de acometida hidráulica y diámetro - tanques de reserva y su dimensión.
2. Ubicación de elementos eléctricos: indicar ubicación del transformador - contador - tablero eléctrico - planta eléctrica.

IV. CONTACTOS

Acompañamiento por parte del MEN

Nombre: ABRAHAM YELA GARCIA
 Email: abraham@hotmail.com
 Teléfono: 3218726444

Firma: 
 C.C. 1086724434

Acompañamiento de la OIM:

Nombre: Angelica Mono Ruiz
 Email: angelicamonorui@gmail.com
 Teléfono: 312288766

Firma: Angelica M^o Ruiz
 Cargo: Psicóloga

Acompañamiento de la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: Jose Herminio Rendon
 Email: herminio@seccioneducativa.gov.co
 Teléfono: 3104990980

Firma: Jose Rendon
 Cargo: DIRECTOR

Acompañamiento adicional por la Institución Educativa/Secretaría de Educación/Alcaldía Municipal.

Nombre: _____
 Email: _____
 Teléfono: _____

Firma: _____
 Cargo: _____

1		2	
3		4	
5		6	

VI. CONDICIONES DEL PREDIO PARA TENER EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO

Acceso al predio

Vehicular
 Peatonal
 Fluvial
 Marítima
 Otro: _____

Distancia en km desde el casco urbano: **305** KM

El predio cuenta con servicios de: https://scontent.feoh3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/38964126_2350824575180098_643844081

Agua SI NO
 Luz SI NO
 Gas SI NO
 Alcantaril: SI NO
 Tel. SI NO

Se requiere realizar demoliciones SI NO
 M2 Material predominante _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (Relacione aquí todo lo que considere importante como parte del diagnóstico)

Se requiere mejoramiento de cubierta, se encuentran una porción de eternit afectada, sin empalga. Se recomienda presupuestar el cambio general de la cubierta con estrochas incluida migrando de la madera al acero. Se requiere la conexión hidráulica del tanque de almacenamiento de la unidad sanitaria hacia los aparatos sanitarios. Se requiere cambio de quiferia, si es posible se recomienda cambiar los lavamanos.

* se presentan temperaturas elevadas por su proximidad a la costa, se requiere cielo raso para aislamiento térmico.

* se requieren 2 tanques de almacenamiento, restaurar y 1 unidad sanitaria. * Se debe realizar un viaje de 6 horas en bote, transbordar en bote hasta hacer un lago 45 m. al sede.