

		EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA					
DIRECCIÓN DE PROCESO		INGENIEROS		FORMATO		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		DISEÑO Y DESARROLLO		CÓDIGO		DI-FT-06	
FECHA EMISIÓN		MARZO 7 DE 2011		VERSIÓN		01	HOJA 1 DE 2

IDENTIFICACIÓN			
CAPITULO:	RED CONTRAINCENDIOS	CODIGO H-7B.86	
ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROVALVULA SELECTORA MARCA Hi-fog modelo SVQ-20 codigo D00062, con enclavamiento, equipada con solenoide (24 V DC, 900 mA) y actuador de apertura manual de emergencia, entrada y salida para tubería de 30 mm. Incluye Naciona	CODIGO H-7B.86	UM UND

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecución de: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROVALVULA SELECTORA MARCA Hi-fog modelo SVQ-20 codigo D00062, con enclavamiento, equipada con solenoide (24 V DC, 900 mA) y actuador de apertura manual de emergencia, entrada y salida para tubería de 30 mm. Incluye Naciona

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de dirección posible.
- **Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.**

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION SI ☐ NO ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR SI ☒ NO ☐

5. MATERIALES SI ☒ NO ☐
-ELECTROVALVULA SELECTORA MARCA Hi-fog modelo SVQ-20 codigo D00062, con enclavamiento, equipada con solenoide (24 V DC, 900 mA) y actuador de apertura manual de emergencia.

6. EQUIPO

7. DESPERDICIOS Incluidos SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Remitirse al APU	8. MANO DE OBRA Incluida SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--	---

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
SI ☒ NO ☐

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medición y conteo será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos. Se medirán longitudes en cualquier dirección y las curvas lo más aproximadas posible. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.

El costo incluye:

- MATERIALES.
- EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
- MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD



NO ☒