CONVENCIONES

PROYECTADO	REDES	EXISTENTE
	RED DE B.T. AÉREA	
	RED DE B.T. SUBTERRANEA	
	RED DE M.T. AÉREA (11.4 kV / 13.2 kV)	
	RED DE M.T. SUBTERRANEA (11.4 kV / 13.2 kV)	
	RED DE 34.5 kV. AÉREA	
	RED DE 34.5 kV. SUBTERRANEA	
	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA	

SIMBOLOGIA

	SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN BAJO CARGA	E / P	INDICA CONEXIÓN PROYECTADA / INDICA CONEXIÓN EXISTENTE
	CONTACTO/RELE	E/P	DPS DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN
	PANEL DE CIRCUITO	E/P	RECONECTADOR
	ACOMETIDAS EN CAJA POSTE	E/P	BANCO DE CONDENSADORES
	RETENIDA A TIERRA	E/P 160A	SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 500 V~160 A 400 A 0 630 A CON FUSIBLE NH DE ___A
	LINEA A TIERRA	E/P	INTERRUPTOR DE POTENCIA

POSTES

	POSTE DE CONCRETO DE 10m. TIPO LINEA 510 Kg	E/P	POSTE DE CONCRETO DE 14m. TIPO LINEA 750 Kg
	POSTE DE CONCRETO DE 10m. REFORZADO 750 Kg	E/P	POSTE DE CONCRETO DE 14m. REFORZADO 1.050 Kg
	POSTE DE CONCRETO DE 10m. EXTRAREFORZADO 1.050 Kg	E/P	POSTE DE CONCRETO DE 14m. EXTRAREFORZADO 1.200 Kg
	POSTE DE CONCRETO DE 12m. TIPO LINEA 510Kg	E/P	POSTE DE CONCRETO DE 15m. TIPO RECTO PARA AP
	POSTE DE CONCRETO DE 12m. REFORZADO 750 Kg	E/P	POSTE DE CONCRETO DE 12m. TIPO RECTO PARA AP
	POSTE DE CONCRETO DE 12m. EXTRAREFORZADO 1.050 Kg	E/P	POSTE DE CONCRETO DE 14m. TIPO RECTO PARA AP
	POSTE DE CONCRETO DE 12m. EXTRAREFORZADO 1.200 Kg		

LUMINARIAS

	LUMINARIA DE SODIO DE 70 W	E/P	LUMINARIA DE SODIO DE 400 W
	LUMINARIA DE SODIO DE 100 W	E/P	LUMINARIA DE SODIO DE 1000 W
	LUMINARIA DE SODIO DE 150 W	E/P	PROYECTOR DE SODIO 400 W
	LUMINARIA DE SODIO DE 250 W		

CAJAS DE INSPECCIÓN

	CAJA DE INSPECCION PARA A.P. Y ACOMETIDAS (CS274)	E/P	CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR (CS285)
	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA B.T. M.T.(CS275)	E/P	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR (CS281)
	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA B.T. M.T. (CS276)	E/P	CAJA DE INSPECCIÓN METÁLICA
	CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA B.T. M.T. (CS277)		

REDES DE DUCTOS

	2 DUCTOS DE 4 "		
	4 DUCTOS DE 4 "		
	6 DUCTOS DE 4 "		

SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

	CENTRO DE TRANSFORMACION CONVENCIONAL DE LOCAL	E/P	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO (SUMERGIBLE(S))
	CENTRO DE TRANSFORMACION CONVENCIONAL DE SOTANO	E/P	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN BIOSOPORTADO EN POSTE
	CENTRO DE TRANSFORMACION CAPSULADA	E/P	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICO EN POSTE
	CENTRO DE TRANSFORMACION DE PEDESTAL	E/P	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICA PARA AP EN POSTE

ARMARIOS Y CELDAS DE MEDIDA – TABLEROS DE DISTRIBUCION

	CAJA PARA MEDIDORES EXISTENTE		TABLERO GENERAL
	ARMARIO DE MEDIDORES CON M° CUENTAS		TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DEL USUARIO (TABLERO DE CIRCUITOS)
	CAJA CON EQUIPO DE MEDIDA EN BT		CELDA DE MEDIDA EN MT INTEMPERIE
	CELDA DE MEDIDA EN MT		

DIAGRAMAS UNIFILARES

	SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN BAJO CARGA		DPS DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN (PARARRAYOS)
	SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN BAJO CARGA CON FUSIBLE		TERNA
	SECCIONADOR DE MANIOBRAS		TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN O POTENCIA
	SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA	VARH	MEDIDOR DE ENERGÍA (VARH)
	PLANTA DE GENERACIÓN	MVARH	MEDIDOR DE ENERGÍA REACTIVA (kVArh)
	CONMUTADOR AUTOMÁTICO DE TRANSFERENCIA DE BT (ENCLAVAMIENTO ELECTROMECÁNICO)		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE UN NÚCLEO: PRIMARIO Y SECUNDARIO
	FUSIBLE DE MT (LA PARTE SOMBREADA INDICA EL LADO DE LA FUENTE)		TRANSFORMADOR DE TENSIÓN
	FUSIBLE DE BT		BARRAJE PROTEGIDO DE 8.7 DE (3 x 6) SALIDAS
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO		INTERRUPTOR AUTOMÁTICO EN AIRE BT

NOTAS GENERALES

1. Condiciones de Servicio No 20481837 de Fecha 15/NOVIEMBRE/2018.
2. Las obras deberán ser ejecutadas en un plazo máximo de un tiempo de un diez y ocho (18) meses.
3. Las obras deberán ser ejecutadas por un Ingeniero o técnico de ingeniería.
4. Se coordinará con el Departamento de Ingeniería, lo correspondiente inspectoría y/o recibo de obra.
5. Los trabajos serán ejecutados de acuerdo con las normas de Construcción de CODENSA S.A ESP, Código Eléctrico Nacional, Normas NTC 2050, RETIE, RETIQ y demás normas vigentes en la rama de ambito.
6. Los cables de M.T. serán apantallados, tipo XLPE, 15 kV, aislamiento 133%, THW, THHW 600 V 75° C a 90° C.
7. La iluminación de las vías según clasificación de la UAESP y/o S.P.D. y requisitos de iluminación exigidos por CODENSA S.A ESP.
8. Los materiales utilizados deben ser nuevos y tener certificado de conformidad de producto.
9. Las empresas se reservan el derecho de exigir reformas necesarias en la red de media tensión de acuerdo con las condiciones del momento y a las características de la zona.
10. El sistema de puesta a tierra y de ser necesario el sistema de protección contra sobre tensiones, debe cumplir con lo especificado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
11. Para el alambrado de los circuitos de medidores CODENSA S.A ESP normaliza los colores Amarillo, Azul y Rojo para las conexiones de las fases A, B y C respectivamente. El Neutro debe ser identificado con el color Blanco o Gris Natural. Los conductores del Sistema de puesta a tierra deben ser desnudos o en alambrado de Color Verde (NTC 2050 Sección 310-12).
12. En los casos que se cuente con oscensor, éste deberá tener en alambre automático de evacuación de emergencia.
13. Todas las estructuras metálicas vigas, tuberías, puertas metálicas deben estar aterrizadas.
14. La operación importada por CODENSA S.A. ESP en el presente proyecto aplica para las redes y equipos que conforman la red de distribución local. Las redes internas del usuario, incluyendo las acometidas, deben ser construidas, operadas y mantenidas por el usuario, cumpliendo con esta aplicación por lo tan responsabilidad de CODENSA S.A. ESP, por lo que se debe tomar únicamente con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
15. En la construcción de las obras eléctricas incluidas en el presente proyecto se debe dar cumplimiento a todas las disposiciones que garanticen la seguridad de las personas, de la vida
16. El alumbrado comunal debe estar medido, de lo contrario debe contar con la correspondiente autorización de la UAESP.
17. La administración del edificio se compromete a garantizar el acceso al personal de CODENSA S.A ESP para labores de mantenimiento, inspección, reparación, modificación y normalización.
18. Las Redes de Uso General que se requieran para la conexión de todos los usuarios del Proyecto (Coloque aquí el nombre del proyecto), son responsabilidad de CODENSA S.A ESP como OR. Por lo anterior CODENSA S.A ESP ejecutará las obras requeridas, para lo cual se deberá realizar un plan de ejecución de obras con el solicitante y CODENSA S.A ESP.
19. En el diseño y construcción de las obras se debe garantizar la equipotencialización de todo el sistema en concordancia con lo reglamentado en el Artículo 15.1 del RETIE.



LOCALIZACIÓN GENERAL REDES MT , BT Y AP

ESCALA 1:500



TIPICOS DE MONTAJE SPT

ESCALA SIN

- EN EL PROYECTO SE PREVE, UN SISTEMA CONTRANCENDIO OPERADO POR UNA BOMBA PRINCIPAL DE MOTOR DIESEL, ENCENDIDO AUTOMATICO, RAZON POR LA CUAL EN EL SISTEMA ELECTRICO, NO SE PREVÉ INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y/O DEMANDA DE ENERGÍA ESPECIAL PARA DICHO EQUIPO.
- PARA LAS ACOMETIDAS ELECTRICAS A TABLEROS Y GABINETES SECUNDARIOS, AL INTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN (ACHAS AIRAS DEL EQUIPO DE MEDIDA), SE PREVÉ UTILIZAR CONDUCTORES DE COBRE, CON AISLAMIENTO DE TIPO CON BAJO NIVEL DE HALOGENOS.
- EL PREDIO DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO, ACTUALMENTE NO POSEE CUENTA Y/O MEDIDA DE ENERGÍA, RAZON POR LA CUAL NO SE PRESENTA DIAGRAMA UNIFILAR EXISTENTE.
- EL PREDIO DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO, SE PREVÉ DOS ACCESOS CORRESPONDIENTES A LA CARRERA 27 A CON CALLE 71 H SUR Y OTRO POR LA PEATONAL CENTRAL DEL COMPLEJO.

LLAMADOS DE ATENCIÓN

CONDUCTORES DE ACOMETIDAS Y EQUIVALENCIAS DE Cu – Al			
MCB	COBRE (Cu)	ALUMINIO (Al)	#°
BT	3F No.2/0 + 1N No.2/0 + 1T No.4 AWG THHN – low halogen – 600 V	3F No.70 + 1N No.70 + 1T No.25 mm² THHN – low halogen – 600 V	3/0"
MT	3x2/0 AWG Cu XLPE 15 kV (Acometido a punto de conexión)	3x120mm² Al XLPE 15 kV (Acometido a punto de conexión)	1/0"
	3x2 AWG Cu XLPE 15 kV	3x70mm² Al XLPE 15 kV	#AWG

CUADRO DE EQUIVALENCIA DE CONDUCTORES



DIAGRAMA UNIFILAR PROYECTADO

SIN ESCALA

Cantidad	3 und.
Tensión de servicio	208,0 V
Tensión Nominal	600,0 V
Frecuencia	60,0 Hz
Clase	0,2 según IEC
Instalación	Interior
Número de núcleos	1,0
Carga	15 VA
Tensión de ensayo	3,0 kV ó 60 Hz
Corriente primaria	200,0 A
Corriente secundaria	5,0 A
Corriente térmica (Ith)	80 In
Corriente dinámica (Idn)	200 In
Factor de seguridad	4,5
CTs si	80×in120S

CT'S

Cantidad	1 und
Tensión de servicio	208/120 V
Trifásico, Monofásico – multirango	Trifásico
hasta 480 V	
Frecuencia	60 Hz
Clase	0,5S
Corriente nominal	5 A
Corriente máxima	6 a 10 A
Puerto de comunicaciones	RS232, RS485, Ethernet
Registro de energía Activa, Reactiva	
Perfil de Carga	
Medición Bidireccional	
Doble tarifa	
Esquema conexión AE417; AE417-1	

MEDIDOR

LISTADO DE EQUIPOS	
ITEM	DESCRIPCIÓN
1	SECCIONADOR DE MANIOBRAS. CTS526.
2	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE, 45 kVA, 11,4/0.208–0.120 kV, 60 Hz. CTS518.
3	ARMARIO DE MEDIDA INDIRECTA TRIFASICO. AE319.
4	GABINETE GENERAL DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA NORMAL TD–GN, 3ϕ–4H, 208–120 V.


PLANTA PISO 2
30.31M2
TD-GN
Bajo Tuberia o tablero TD-GN
Proyección Tablero Distribución General Ubicado en Cuarto Técnico 2 Semisótano 1
NE+3.52m
2/0 Cu Desnudo
3x120mm² Al XLPE 15 kV
446" (F) 3L PVC
Escalera Tipo Caracol
Cámara CTS535
Cámara de Inspección 80x80 cm
Sumidero
Pozo de Inspección 80x80 cm
Pozo de Inspección 80x80 cm
Pozo de Inspección 80x80 cm