

			NOMBRE			TEX			
			CARGA [kVA]			1,57			
			TOTALIZADOR						
			3x20						
BALANCE DE FASES APROX. CORRIENTE APROX. I[A]			3,4%	-0,7%	-2,7%				
			4,21	4,39	4,47				
UBICACIÓN	CIRCUITO	PROTECCIÓN	R	S	T	PROTECCIÓN	CIRCUITO	UBICACIÓN	
Iluminación escaleras exteriores	01	1x20				1x20	02	Iluminación exterior cubierto piso 1	
Iluminación terraza exterior	03	1x20				1x20	04	Reflectores cubierta piso 3	
Reflectores cubierta	05	1x20				1x20	06	Iluminación terraza transitable piso 3	
Iluminación exterior cubierto planta baja	07	1x20				1x20	08	Iluminación rampas	
Iluminación terraza transitable en cubierta	09	1x20					10		
	11						12		
	13						14		
	15						16		
	17						18		