

			NOMBRE TP3					
			CARGA [kVA] 16,45					
			TOTALIZADOR					
			3x63					
BALANCE DE FASES APROX. CORRIENTE APROX. I[A]			4,4%	-4,1%	-0,3%			
			43,68	47,55	45,81			
UBICACIÓN	CIRCUITO	PROTECCIÓN	R	S	T	PROTECCIÓN	CIRCUITO	UBICACIÓN
Iluminación aulas y baños niños	01	1x20				1x20	02	Iluminación circulación
Iluminación aulas y baños niñas	03	1x20				1x20	04	Tomacorrientes aulas niños
Iluminación de emergencia	05	1x20				1x20	06	Tomacorrientes aulas niños y servicios
Calentador baños	07	3x50					08	
	09						10	
	11						12	