

			<div> <div>NOMBRE</div> <div>TP1</div> </div> <div> <div>CARGA [kVA]</div> <div>33,99</div> </div> <div>TOTALIZADOR</div>					
			3x125					
BALANCE DE FASES APROX.			-4,0%	2,9%	1,1%			
CORRIENTE APROX. I[A]			98,15	91,67	93,34			
UBICACIÓN	CIRCUITO	PROTECCIÓN	R	S	T	PROTECCIÓN	CIRCUITO	UBICACIÓN
Iluminación cuartos técnicos piso 1	01	1x20				1x20	02	Iluminación escaleras internas
Iluminación circulación y baños piso 1	03	1x20				1x20	04	Iluminación recepción, portería, primeros auxilios
Iluminación comedor	05	1x20				1x20	06	Iluminación baños, sala cuna y pedagógica
Iluminación cocina, recibo, depósito e empleados	07	1x20				1x20	08	Iluminación sala cuna, esfínteres
Iluminación rampa y lavamanos	09	1x20				1x20	10	Iluminación de emergencia
Lavandería	11	1x20				1x20	12	Iluminación de emergencia
Lavandería	13	1x20				1x20	14	Tomacorrientes lockers, basuras
Tomacorrientes cuartos técnicos	15	1x20				1x20	16	Tomacorrientes comedor
Iluminación sala cuna, esfínteres y sala amiga	17	1x20				1x20	18	Tomacorrientes portería
Iluminación sala amiga	19	1x20				1x20	20	Tomacorrientes sala cuna
Tomacorrientes sala cuna y empleados	21	1x20				1x20	22	Tomacorrientes primeros auxilios
Tomacorrientes interdisciplinario	23	1x20				1x20	24	Tomacorrientes cocineta sala amiga
Calentador baño	25	3x50				3x32	26	UPS
	27						28	
	29						30	
	31						32	
	33						34	
	35						36	