



Notas: Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones para suministro de gas combustible deberán contar con el correspondiente certificado de conformidad expedido por un organismo acreditado por la CNAC, o en caso de ser importados, el certificado será válido en el país de origen, siempre que el mismo emisor de la certificación de producto extranjero acreditado y reconocido en el marco de los Acuerdos Multilaterales de reconocimiento.

Ver resolución del ministerio de Minas y Energía número 50902 capítulo 4, numeral 4.1.

Según NTC 3740, "Las válvulas de corte deben estar construidas y marcadas de tal forma que permitan determinar visualmente y con facilidad a quienes la operan, la posición abierta o cerrada de la válvula. En caso de que la válvula sea de tipo manual, esta no puede empujarse. Aplicar únicamente para válvulas metálicas."