CLASIFICACIÓN PIEZA	NOMBRE	ITEM	SEÑAL TIPO BANDERIN	SEÑALIZACIÓN DEL ESPACIO EN MÉTODO RASTER BRAILLE (altura 1.10 mts entre su borde inferior y el nivel del piso o alcalá)	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD (Unidad)	INSTALACIÓN Y ESPECIFICACIONES ILUMINALES
A. SEÑALES INFORMATIVAS	SALA MATERNA	A.1				2	
	ÁREA CALIENTE	A.2		NO APLICA		2	
	BAÑERAS	A.3				4	
	BAÑOS HOMBRES	A.4			Señalización en lamina de acero Cold rolled calibre 1/8" con corte laser, a ambos costados, con base central de poliestireno blanco calibre 80, con cinta doble fac roja 3M de 12 mm. Instalación: tubo cuadrado de ¾" con acabado en pintura electrostatica RAL 9016 mate con micro hexturizado + tornillo de 1" + chazo ¾" plastico.	7	
	BAÑOS MUJERES	A.5			Señalización del espacio (1.10 del nivel del piso acabado), usando el Método RASTER BRAILLE con FONDO MATE + ALTO RELIEVE + ALTO CONTRASTE + MACRO CARACTER + PICTOGRAMA (SEÑAS) + *BRAILLE + ALCANCE, debe estar acorde con la ICC/ANSI A117.1 Tamaño 13 cm de ancho y 35 de alto	7	
	CUARTOS TÉCNICOS	A.6		NO APLICA		3	
	BAÑOS DISCAPACITADOS	A.7				3	
	INDICATIVO BAÑOS	A.8				3	
	INDICATIVO BAÑOS	A.9				32	

CLASIFICACIÓN PIEZA	NOMBRE	ITEM	SEÑAL TIPO BANDERIN	UBICACIÓN SEÑALIZACIÓN CON RESPETO AL NIVEL DE PISO ACABADO	ESPECIFICACIONES		INSTALACIÓN Y ESPECIFICACIONES ILUMINALES
B. SEÑALES REGLAMENTARIAS	PROHIBIDO EL INGRESO	B.1			Señalización en Poliestireno rojo calibre 80 colaminado con vinilo 3M blanco, laminado mate, con base central de poliestireno blanco calibre 80, con cinta doble fac roja 3M de 12 m. Instalación: tubo cuadrado de ¾" con acabado en pintura electrostatica RAL 9016 mate con micro hexturizado + tornillos de 1" + chazo ¾" plastico. Tamaño: 13 cm de ancho y 35 de alto.		
	ESPACIO LIBRE DE HUMO	B.2			Señalización en Poliestireno negro calibre 80 colaminado con vinilo 3M blanco, laminado mate, con base central de poliestireno blanco calibre 80, con cinta doble fac roja 3M de 12 m. Instalación: tubo cuadrado de ¾" con acabado en pintura electrostatica RAL 9016 mate con micro hexturizado + tornillos de 1" + chazo ¾" plastico. Tamaño: 13 cm de ancho y 35 de alto.		
	NO USAR ASCENSOR EN CASO DE EMERGENCIA	B.3			Señalización en Poliestireno negro calibre 80 colaminado con vinilo 3M blanco, laminado mate, con base central de poliestireno blanco calibre 80, con cinta doble fac roja 3M de 12 m. Instalación: tubo cuadrado de ¾" con acabado en pintura electrostatica RAL 9016 mate con micro hexturizado + tornillos de 1" + chazo ¾" plastico. Tamaño: 13 cm de ancho y 35 de alto.		

CLASIFICACIÓN PIEZA	NOMBRE	ITEM	SEÑAL TIPO BANDERIN	UBICACIÓN SEÑALIZACIÓN CON RESPETO AL NIVEL DE PISO ACABADO	ESPECIFICACIONES		INSTALACIÓN Y ESPECIFICACIONES ILUMINALES
C. SEÑALES PREVENTIVAS	RIESGO ELÉCTRICO	C.1					

CLASIFICACIÓN PIEZA	NOMBRE	ITEM	SEÑAL TIPO BANDERIN	SEÑALIZACIÓN DEL ESPACIO EN MÉTODO RASTER BRAILLE (altura 1.10 mts entre su borde inferior y el nivel del piso o alcalá)	ESPECIFICACIONES		INSTALACIÓN Y ESPECIFICACIONES ILUMINALES
D. SEÑALES EMERGENCIA	SALIDA	D.1					
	PUNTO DE ENCUENTRO	D.2					
	RUTA DE EVACUACIÓN	D.3			Señalización en Poliestireno rojo calibre 80 colaminado con vinilo 3M blanco, laminado mate, con base central de poliestireno blanco calibre 80, con cinta doble fac roja 3M de 12 mm. Resistente al ambiente húmedo y alta oxidación. Instalación: Tubo cuadrado de ¾" con acabado en pintura electrostatica RAL 9016 mate con micro hexturizado + tornillos de 1" + chazo ¾" plastico. La señalización (1.10 del nivel del piso acabado), usando el Método RASTER BRAILLE con FONDO MATE + ALTO RELIEVE + ALTO CONTRASTE + MACRO CARÁCTER + PICTOGRAMA (SEÑAL) + *BRAILLE + ALCANCE, debe estar acorde con la ICC/ANSI A117.1 Tamaño: 13 cm de ancho y 35 de alto.		
	ESCALERAS	D.4					
	GABINETE CONTRA INCENDIOS	D.5		Ancho mín. 0.90 m Alto mín. 1.80 m Ancho mín. 0.90 m Alto mín. 1.80 m Escalera a 20 cms por encima del elemento saliente			
	SALIDA (Iluminada)	D.6			Los mismos especificados para señalización de salidas por una fuente externa o interna EXTERNA: la fuente de iluminación externa debe hacer parte del sistema de iluminación de emergencia y debe garantizar un nivel de iluminación mínimo de 54 luxes en la superficie de la señal. Esta condición se debe mantener en todas las señales fotoluminiscentes, adicionalmente se debe garantizar que la cara de la señal esté continuamente iluminada mientras el proyecto esté ocupado. INTERNA: En el caso de la iluminación interna, la señal debe disponer de una batería con duración mínima de 1 ½ horas, la recarga y alimentación de la bateria debe tomarse de la red de iluminación de emergencia.		

CLASIFICACIÓN PIEZA	NOMBRE	ITEM	SEÑAL TIPO BANDERIN	UBICACIÓN SEÑALIZACIÓN CON RESPETO AL NIVEL DE PISO ACABADO	ESPECIFICACIONES		INSTALACIÓN Y ESPECIFICACIONES ILUMINALES
E. IDENTIFICACIÓN DE TUBERIAS Y MAQUINAS	IDENTIFICACIÓN DE TUBERIAS	E.1			Sticker de cinta reflectiva, tamaño15 cms Scmpania tubos galvanizados de 2" y 5". Este tipo de señalización identificará **tuberías** de acuerdo a la NORMA INTERNACIONAL ANSI A13.1 – 1981. Incluye Cuatro (4) franjas de colores de 1mm stickers en cintas reflectivas.	1	
	IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO	E.2			Señalización en lamina de acero Cold rolled calibre 1/8" con corte laser, a ambos costados, con Base central de poliestireno blanco calibre 80, con cinta doble fac roja 3M de 12 mm. Resistente al ambiente húmedo y alta oxidación. Instalación: tubo cuadrado de ¾" con acabado en pintura electrostatica RAL 9011 mate con micro hexturizado + tornillos de 1" + chazo ¾" plastico.	7	
F. PANELES Y PLANOS	PLANO DE EVACUACIÓN	F.1			Lo mismo que señalización de salidas por una fuente externa o interna EXTERNA: la fuente de iluminación externa debe hacer parte del sistema de iluminación de emergencia y debe garantizar un nivel de iluminación mínimo de 54 luxes en la superficie de la señal. Esta condición se debe mantener en todas las señales fotoluminiscentes, adicionalmente se debe garantizar que la cara de la señal esté continuamente iluminada mientras el proyecto esté ocupado. INTERNA: En el caso de la iluminación interna, la señal debe disponer de una batería con duración mínima de 1 ½ horas, la recarga y alimentación de la bateria debe tomarse de la red de iluminación de emergencia.	6	
		F.2			CARTELERA base en mdf 5mm, con perforaciones dell mm equimenes a 3cm de bordes laterales. Reemem cortes de3ft cm x 5ft cm cualquiera con pedía. Fondo impreso a1140 dpi sobre vinilo adhesivo blanco, laminado transparente mate.Instalación: incluye anclaje adecuado para cualquier superficie a instalar teniendo en cuenta el clima de la zona, en los centros definidos por la SDIS. ALTO CONTRASTE Tamaño 100 cm x100 cm	2	
		F.3			PROTOCOLO LAVADO DE MANOS (Según OMS) acrílico 3mm cristal al 85% apropiado de transparencia, alta resistencia al impacto, aislante termico y acustico. con impresión en vinilo adhesivotransparente a1440 dpi laminado blanco. Instalación: incluye anclaje adecuado para cualquier superficie a instalar teniendo en cuenta el clima de la zona, en los centros definidos por la SDIS. Tamaño rectangular, 22 cm x28 cm	25	



PLANTA PRIMER NIVEL - ESCALA 1:100

CONVENCIONES

SEÑALES INFORMATIVAS

- A.1 SALA MATERNA
- A.2 ÁREA CALIENTE
- A.3 BAÑERAS
- A.4 BAÑOS HOMBRES
- A.5 BAÑOS MUJERES
- A.6 CUARTOS TÉCNICOS
- A.7 BAÑOS DISCAPACITADOS
- A.8 INDICATIVO BAÑOS
- A.9 INDICATIVO AULAS

SEÑALES REGLAMENTARIAS

- B.1 PROHIBIDO EL INGRESO
- B.2 ESPACIO LIBRE DE HUMO
- B.3 NO USAR ASCENSOR EN CASO DE EMERGENCIA

SEÑALES PREVENTIVAS

- C.1 RIESGO ELÉCTRICO

SEÑALES EMERGENCIA

- D.1 SALIDA
- D.2 PUNTO DE ENCUENTRO
- D.3 RUTA DE EVACUACIÓN
- D.4 ESCALERAS
- D.5 GABINETE CONTRA INCENDIOS
- D.6 SALIDA (Iluminada)

TUBERÍA Y MAQUINARIA

- E.1 STICKER REFLECTIVO PARA TUBOS
- E.2 IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

PANELES Y PLANOS

- F.1 PLANO DE EVACUACIÓN
- F.2 CARTELERA INFORMACIÓN
- F.3 PROTOCOLO LAVAMANOS

SEÑALIZACIÓN

Las rutas de evacuación deberán estar provistas de señales que indiquen el sentido de la evacuación, estas señales deberán estar ubicadas de tal forma que ninguna porción del acceso a la salida esté a más de 30 metros de una señal de evacuación.
Las dimensiones de las letras de las señales de emergencia deben ser como mínimo 15 cm de alto y 2 cm de ancho y deben decir "SALIDA". (NSR 10 K.3.10). Las señales de emergencia pueden ser iluminadas por una fuente externa o interna, estas deberán tener un respaldo por medio de baterías de por los menos 1 ½ horas.

EXTERNA: la fuente de iluminación externa debe hacer parte del sistema de iluminación de emergencia y debe garantizar un nivel de iluminación mínimo de 54 luxes en la superficie de la señal. Esta condición se debe mantener en todas las señales fotoluminiscentes, adicionalmente se debe garantizar que la cara de la señal esté continuamente iluminada mientras el proyecto esté ocupado.

INTERNA: En el caso de la iluminación interna, la señal debe disponer de una batería con duración mínima de 1 ½ horas, la recarga y alimentación de la bateria debe tomarse de la red de iluminación de emergencia.

Todas las señales planteadas deben cumplir con las siguientes normas:
NSR-10 (Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente)
NTC 4144 (Señalización en edificios)
NTC 1461 (Colores y Señales de Seguridad)
NTC 1931 (Señalización contra Incendio
NFPA 101

LENGUAJE BRAILE
Todos los espacios deberán señalizados con su respectivo nombre, esta señalización deberá utilizar el Método RASTER BRAILLE (excepto el espacio de la cocina y los cuartos técnicos) y contempla FONDO MATE + ALTO RELIEVE + ALTO CONTRASTE + MACRO CARÁCTER + PICTOGRAMA (SEÑAS) + *BRAILLE + ALCANCE, con texto en Idioma Español e inglés, la señalización debe estar acorde con la ICC/ANSI A117.1

Cumple con las distancias de recorrido a una salida segura según Título K 3.6 Tabla K 3.6.1 (Distancia en metros de recorrido hasta la salida)
Grupo de Ocupación: Institucional (I)
Distancia de recorrido (m): con sistema de rociadores: 60 m

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría de
INTEGRACIÓN SOCIAL
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

SUB-DIRECCION DE PLANTAS FISICAS

JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE
LOCALIDAD
7 - BOSA
DIRECCIÓN
Kra 95ª 85 – 80 Sur

PROYECTO
ARQUITECTURA

CONSULTOR DE DISEÑO
CONSORCIO DARP CAMPO VERDE
NIT. 901.136.726-5 CONSORCIO DARP - CAMPO VERDE
CONTRATO No. 1673 DE 2017

JAIME EDUARDO CABAL MEJIA
MAT. A05250505-94476302 VALLE DEL CAUCA
REPRESENTANTE LEGAL

DISEÑADOR
ARQUITECTO
JORGE EMILIO BUITRAGO
C.C. 71370813
MEDELLIN

JORGE EMILIO BUITRAGO GUTIERREZ
MAT. A05150004-71370813 ANT
ARQUITECTO INTEGRADO

INTERVENTORIA:
DPC INGENIEROS S.A.S.
NIT. 830.101.071-8
CONTRATO No 3603 DE 2017

CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
MAT. 76320140630 CND
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR INTERVENTORIA
ARQUITECTO
LACIDES SAN JUAN GONZALEZ
C.C. 7.884.903

LACIDES SAN JUAN GONZALEZ
MAT. 0 870 072 153 ATLANTICO
DIRECTOR INTERVENTORIA

CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

INGENIERO CIVIL
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
MAT. PROF.: 2520229820 CND

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES:
APROBÓ:

INGENIERO CIVIL
NICOLÁS PARRA G.
MAT. PROF.: 25202-62063 CND

CONTIENE
PLANTA NIVEL 1- PLANO DE SEÑALIZACIÓN

VERSIÓN	DETALLES

NOMBRE DEL ARCHIVO
CV-ARQ-1500 () Señalización ().dwg

FECHA	ESCALA	09/2020
11/16/2018	1:100	

PLANO N.
CV-ARQ-1500
PLANO DE
01/03