

			NOMBRE TP2					
			CARGA [kVA] 36,54					
			TOTALIZADOR					
			3x150					
BALANCE DE FASES APROX.			-3,4%	1,3%	2,2%			
CORRIENTE APROX. I[A]			104,95	100,14	99,26			
UBICACIÓN	CIRCUITO	PROTECCIÓN	R	S	T	PROTECCIÓN	CIRCUITO	UBICACIÓN
Iluminación recreación	01	1x20				1x20	02	Iluminación aulas y profesores
Iluminación aulas y baños niños	03	1x20				1x20	04	Reflectores iluminación indirecta
Iluminación aulas y baños	05	1x20				1x20	06	Iluminación baños y aula
Iluminación aula y circulación	07	1x20				1x20	08	Tomacorrientes área de recreación
Iluminación de emergencia	09	1x20				1x20	10	Tomacorrientes aulas
Iluminación de emergencia	11	1x20				1x20	12	Tomacorrientes aulas niños
Tomacorrientes profesores	13	1x20				3x50	14	Calentador baño
Tomacorrientes aulas niños y servicios	15	1x20					16	
Tomacorrientes aulas niños	17	1x20					18	
Calentador baños	19	3x50				1x20	20	Tomacorrientes profesores
	21					1x20	22	Tomacorrientes aulas niños y servicios
	23						24	
	25						26	
	27						28	
	29						30	