

			NOMBRE		TR				
			CARGA [kVA]		8,34				
			TOTALIZADOR						
			3x32						
BALANCE DE FASES APROX. CORRIENTE APROX. I[A]			7,2%	0,7%	-7,9%				
			21,50	23,00	25,00				
UBICACIÓN	CIRCUITO	PROTECCIÓN	R	S	T	PROTECCIÓN	CIRCUITO	UBICACIÓN	
Access point, primeros auxilios	01	1x20					1x20	02	Rack sonido
Tomacorrientes portería	03	1x20					1x20	04	Rack comunicaciones
Panel detección incendio	05	1x20					1x20	06	Rack comunicaciones
Access point	07	1x20						08	
Tomas profesores y secretaría	09	1x20						10	
	11						12		