



CONSORCIO AMP - P&D

Contrato 882-2013

9123 - 36
CÓDIGO SEDE # EDIFICACIÓN



P&D

SUPERVISOR:

DI_NSR10K-V2

RESPONSABLE: <u>CARLOS RODRIGUEZ</u>	CARGO: <u>ING. RESIDENTE</u>	FECHA: <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>M</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>03</td> <td>2014</td> </tr> </table>	D	M	A	05	03	2014
D	M	A						
05	03	2014						

TITULO K NSR-10	Requisitos complementarios para medios de evacuación
-----------------	--

NORMA ADECUADA PARA EDIFICACIÓN EN ZONA URBANA Y RURAL

Aplicación:	Toda edificación con una ocupación u uso técnico, de almacenamiento u misceláneo.
Calificación	Calificar con un "si" a la edificación que cumple y con un "no" la edificación que no cumple.

PREGUNTAS - CLASIFICACIÓN EN UN GRUPO DE OCUPACIÓN

CALIFICACIÓN
SI, NO ó NA

¿Este es un espacio que se utiliza para el almacenamiento, depósito, cuarto de basuras o similar? Grupo de Ocupación A (A-1) - K.2.2.2	SI
¿Este es un espacio que se utiliza como cuarto técnico, tiene una subestación eléctrica, bombas hidráulicas, sirve exclusivamente para equipos o similar? Grupo de Ocupación F (F-1) - K.2.5.2, K.3.13.1.5	SI

REGUNTAS - MEDIOS DE SALIDA

CALIFICACIÓN
SI, NO ó NA

¿El acceso a este espacio es únicamente para efectuar el mantenimiento o la revisión periódica del equipo?	NO
¿El espacio técnico o de almacenamiento se encuentra dentro de una edificación de un solo piso?	SI
¿La escalera mide 1.20m o más? K.3.11.2.2, K.3.13.1.2	N.A
¿El espacio de uso técnico mide menos de 225m ² y tiene solo una puerta de egreso? K.3.13.3.1	SI
¿El espacio de uso de almacenamiento o depósito mide menos de 900m ² y tiene solo una puerta de egreso? K.3.13.3.1	SI
¿Las puertas miden 0.9m o más? K.3.3.4	NO
¿La puerta de egreso abre directamente al exterior?	NO

PREGUNTAS - ACCESIBILIDAD BAÑOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CALIFICACIÓN
SI, NO ó NA

¿Hay al menos un baño o una cabina de baño diseñados para personas con discapacidad?	NO
¿La baño o una cabina para personas con discapacidad	NO
¿Tiene el baño o la cabina de baño una señal con el símbolo de accesibilidad presente en el exterior, en forma visible?	N.A
¿La puerta para acceder al baño o la cabina de baño mide 0.90m o más de ancho?	SI
¿La puerta al abrir no interfiere con las con las vías peatonales ni con los espacios de permanencia?	NO
¿La puerta tiene un mecanismo de apertura de fácil accionamiento?	NO
¿El espacio interior permite la maniobra de una silla de ruedas en un giro de 360°?	NA

ELABORÓ		APROBÓ	
	CONTRATISTA		INTENVENTOR



CONSORCIO AMP - P&D

Contrato 882-2013

9123 - 26
CÓDIGO SEDE # EDIFICACIÓN



P&D

SUPERVISOR:

DI_NTC4140-V2

RESPONSABLE: <u>LUIS RODRIGUEZ</u>	CARGO: <u>INGENIERO</u>	FECHA: <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>M</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>63</td> <td>2014</td> </tr> </table>	D	M	A	03	63	2014
D	M	A						
03	63	2014						

Norma Icontec	Descripción	Fecha
NTC 4140	Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios urbanos y rurales. Pasillos y corredores. Características generales.	2012-11-21
NORMA ADECUADA PARA EDIFICACIÓN EN ZONA URBANA Y RURAL		
Aplicación:	Toda edificación con una ocupación normal y diaria. Incluye edificaciones escolares.	
Calificación	Calificar con un "sí" a la edificación que cumple y con un "no" la edificación que no cumple.	
PREGUNTAS – CORREDORES Y PASILLOS (Incluye NTC 4595)		CALIFICACIÓN SI, NO ó NA
¿Los corredores para la circulación de estudiantes tienen un ancho de 1.80m o mayor?		NO
¿Los corredores en las zonas y áreas administrativas donde hay oficinas el corredor tienen un ancho de 1.2m o mayor?		SI
¿Los corredores y pasillos de uso público con circulación frecuente miden 1.5m de ancho?		SI
¿Los corredores son rectos y se intersectan a 90°?		NO
¿Los corredores que se intersectan miden siempre 1.20m?		NO
¿La altura libre de todas las circulaciones de pasillos y corredores es de 2.20m?		NO
¿La altura libre de los corredores no está afectada en ningún caso por luminarias o elementos que cuelgan del techo y en tal caso nunca es menor a 2.05m?		NO
¿La superficie de los corredores es antideslizante en seco y mojado?		NO
¿Es el tratamiento de la superficie continua? ¿Se usa siempre el mismo material de piso en todos los corredores?		SI
¿El mantenimiento y la limpieza del piso el libre del uso de cera?		SI
PREGUNTAS – PAREDES Y MUROS DE CORREDORES Y PASILLOS		CALIFICACIÓN SI, NO ó NA
¿La superficie de las paredes es continua y lista?		SI
¿Las paredes están libres de algún elemento que sobresale más de 15cm del borde de la pared? Ejemplo, teléfonos públicos o máquinas dispensadoras, muebles u estanterías entre otros.		NO
¿Cuándo hay casilleros, teléfonos u otro elemento que sobresalen de la pared, estos son de colores contrastantes?		NO
¿Cuándo hay casilleros, teléfonos u otro elemento que sobresalen de la pared, estos están ubicados en nichos que no interfieren con el libre desplazamiento?		NO
¿Hay otros muebles en los corredores y estos no interfieren con la circulación?		SI
¿En corredores en pisos altos, sus barandas miden mínimo 1m de altura?		NA
PREGUNTAS – SEÑALIZACIÓN		CALIFICACIÓN SI, NO ó NA
¿Hay señalización que anuncia estos elementos que sobresalen para personas con discapacidad visual? Ejemplo, con líneas en el piso o en la pared con cambio de textura que anuncia el obstáculo (tira táctil).		NO
¿Los corredores están diseñados y dispuestos para una evacuación eficiente?		NO
¿Hay señalización que facilite la evacuación en caso de emergencia?		SI

ELABORÓ		APROBÓ	
	CONTRATISTA		INTENVENTOR

**CONSORCIO AMP - P&D****Contrato 882-2013**

9123 - 36
 CÓDIGO SEDE # EDIFICACIÓN

**P&D**

SUPERVISOR:

DI_NTC4144-V2

RESPONSABLE: <u>CARLOS RODRIGUEZ</u>	CARGO: <u>INGENIERO</u>	FECHA: <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>M</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td><u>05</u></td> <td><u>03</u></td> <td><u>2014</u></td> </tr> </table>	D	M	A	<u>05</u>	<u>03</u>	<u>2014</u>
D	M	A						
<u>05</u>	<u>03</u>	<u>2014</u>						

NTC 4144	Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios urbanos y rurales.	2005-02-23
	Señalización	

NORMA PARA EDIFICACIÓN EN ZONA URBANA Y RURAL

Aplicación:	Toda edificación con una ocupación normal y diaria. Incluye edificaciones escolares.
Calificación	Calificar con un "si" a la edificación que cumple y con un "no" la edificación que no cumple.

PREGUNTAS - SEÑALIZACIÓN	CALIFICACIÓN SI, NO ó NA
¿Hay planos de evacuación o para orientarse en el edificio?	SI
¿Hay señales o letreros que indican la ruta de evacuación?	NO
¿Hay otras señales o letreros que indican la dirección para encontrar algún espacio?	NO
¿Hay señales o letreros que indican la ubicación de algún espacio como los baños, oficina o administración?	SI
¿Estas señales iluminadas o luminosas tienen información escrita?	SI
¿Las señales son de colores contrastantes?	SI
¿La información escrita en la señales, sus letras miden menos de 10cm?	NO
¿Son fáciles de identificar estas señales visuales? (Ejemplo, no están obstruidas por lámparas u objetos que cuelgan del techo)	SI
¿Los letreros de señalización ubicados en las paredes se ubican entre 1.40m y 1.70m del piso?	SI
¿Los emisores de señales visuales y audibles están colgados en la pared a una altura de 2.10m del piso?	NA
¿Hay marcas de relieve en las barandas, en el piso, o en los botones del ascensor?	NA
¿Hay señales para personas ciegas? (Ejemplo, en braille o marcas de líneas táctiles en el piso que marcan un desnivel)	NO
¿Hay alarmas de incendio o de evacuación?	NA
¿El volumen de la señal es alto y adecuado para una emergencia?	NA
¿Las señales son de materiales resistentes y fáciles de limpiar?	SI

ELABORÓ		APROBÓ	
	CONTRATISTA		INTENVENTOR



CONSORCIO AMP - P&D

Contrato 882-2013

9123 - 36
CÓDIGO SEDE # EDIFICACIÓN



P&D

SUPERVISOR:

DI_NTC4595-V2

RESPONSABLE: <i>(Firma)</i>	CARGO: <i>(Firma)</i>	FECHA: <table border="1"> <tr><td>D</td><td>M</td><td>A</td></tr> <tr><td>05</td><td>03</td><td>2019</td></tr> </table>	D	M	A	05	03	2019
D	M	A						
05	03	2019						

NTC 4595	Planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares	2006-08-30
----------	--	------------

- NORMA ADECUADA PARA EDIFICACIÓN EN ZONA URBANA Y RURAL

Aplicación:	Toda edificación con una ocupación normal y diaria. Incluye edificaciones escolares.
Calificación	Calificar con un "si" a la edificación que cumple y con un "no" la edificación que no cumple.

PREGUNTAS - ACCESIBILIDAD EN AREAS LIBRES	CALIFICACIÓN SI, NO ó NA
¿En las áreas exteriores y libres, hay andenes y vías de circulación?	SI
¿Tienen estos andenes un ancho mínimo de 1.80m y barandas de 1m de altura?	NO
¿Hay señalización de accesibilidad en estas áreas libres?	NO
¿Hay rejas que ofrecen peligros a los transeúntes?	SI
¿Los árboles en estas áreas están bien ubicados al no interferir con la circulación? (Ejemplo, sus ramas no están a menos de 2m de altura)	NO
¿Hay parqueaderos disponibles para discapacitados ubicados en los sitios más cercanos al acceso de la edificación?	NO
¿El parqueadero para discapacitados está señalizado?	N.A

PREGUNTAS - LABORATORIOS TALLERES Y SALONES DE USO PEDAGÓGICO	CALIFICACIÓN SI, NO ó NA
¿Hay señalización de piso, marcas luminosas, auditivas y de lenguaje de señas para la presencia de máquinas activadas?	NO
¿Hay hornos microondas, y estos están señalizados marcando el riesgo para personas con marcapasos?	NO
¿Hay en todos los salones y espacios de uso pedagógico un área para la colocación de al menos una silla de ruedas o una persona con limitaciones auditivas y su acompañante?	NO
¿Hay baños amplios y con muebles sanitarios diseñados para personas con discapacidad?	NO

PREGUNTAS - MEDIOS DE EVACUACIÓN	CALIFICACIÓN SI, NO ó NA
¿Las puertas de los salones o espacios donde se reúnan más de 50 personas abren hacia afuera (en el sentido de la evacuación)?	NO
¿Hay salones o espacios donde se reúnan más de 100 personas?	NO
¿Tienen estos espacios 2 puertas o escaleras de evacuación?	N.A
¿Hay salones o espacios donde se reúnan más de 500 personas?	NO
¿Tienen estos espacios 3 puertas o escaleras de evacuación?	N.A
¿Hay salones o espacios donde se reúnan más de 1000 personas?	NO
¿Tienen estos espacios 4 puertas o escaleras de evacuación?	NA
¿En un corredor hay que atravesar varias puertas y estas están a más de 2.10m de distancia entre sí?	NO
¿Hay salones o espacios donde se reúnan más de 100 personas?	NO
¿La ruta de evacuación está libre de obstáculos y las puertas no obstruyen la ruta de evacuación?	SI

ELABORÓ	<i>(Firma)</i> CONTRATISTA	APROBÓ	INTENVENTOR
---------	-------------------------------	--------	-------------

¿Las puertas miden 0.80m o más?	SI
¿Las puertas tienen manijas de palanca ubicadas a máximo 0.90m del piso y separadas a 0.05m del borde de la hoja de la puerta?	SI
¿Hay puertas de doble hoja, donde cada una tiene un ancho mínimo de 0.80m?	NO
¿Hay señalización que indique la ruta de evacuación?	SI
PREGUNTAS - MATERIALES NO COMBUSTIBLES (Ejemplo no combustible: mampostería, concreto, acabados en pañete y cemento, cerámica, entre otros. Materiales combustibles: madera, corcho, papel, tela, alfombra, plástico, entre otros.)	CALIFICACIÓN SI, NO ó NA
¿Los materiales de los acabados en los salones son "no combustibles"?	SI
¿Los materiales de los acabados en los medios de evacuación son "no combustibles"?	SI